

133
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
zavěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

132
DB 12/15 RV
Pařát-IV-DBW-K (ES789-10)
2x 3xJK plast.
1x VPA 135/0.8 (BS05)
1x VPA 135/0.8 (BS06)
1x žebřík provozní
1x nosník boční (ES793-04)
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
6x kloub závěsný
2x křížový vaz pro VPA
1x proud. spoj šroub. svorkou 3x
obj. kot. (ES455-12) (-1,0m)
SDOK sestava č.2 - 2x kotevni
zavěs s objímkou
1x dist. přichytka 1x SDOK
1x tlumič vibrací

130
stáv. JB 12/6 N
stáv. Pařát-III-JB-N (ES784-00)
stáv. 3xVPAv 135/12/8
stáv. 1x výstražná tabulka
stáv. 1x žebřík provozní
stáv. 1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
zavěs se šroubem
1x NS SDOK
2x tlumič vibrací

129
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
zavěs se šroubem
1x NS SDOK
2x tlumič vibrací

128
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
zavěs se šroubem
1x NS SDOK
2x tlumič vibrací



127
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
zavěs se šroubem
1x NS SDOK
2x tlumič vibrací

131
stáv. JB 12/15 N
stáv. Pařát-IV-JB-R (ES785-10)
stáv. odp. kab. svod Fla 15/6400 (PV2235)
stáv. omezovače přepětí
stáv. 2x 3xJK plast.
stáv. 2x VPA 135/0.8 (BS05)
stáv. 1x VPA 135/0.8 (BS06)
stáv. 1x výstražná tabulka
stáv. 1x označovací prolisovaná tabulka
stáv. 1x žebřík provozní
stáv. 1x kryt AlFe protipřetlaku
stáv. 1x kryt VPA protipřetlaku
stáv. 1x nosník boční (ES807-00)
stáv. 6x kloub závěsný
stáv. uzemnění
3x křížový vaz pro VPA
2x proud. spoj šroub. svorkou 3x
3x kabelové oko pro AlFe 110
konz.N 600 U80 (-0,5m)
v případě potřeby posunutí stáv.
žebříku níže, případně osadit konzolu
N 600 pro SDOK o něco níže
SDOK sestava č.3 - nosný
zavěs se šroubem
1x NS SDOK
2x tlumič vibrací

Ohrozim
k.ú. Ohrozim

AUTORIZACE:

Legenda viz výkres č. C3.3.

VYPRACOVAL	Ing. Vítězslav Jahn	ZOD. PROJEKTANT	Michal Günther	 Projektová činnost ve výstavbě Č. ZAKÁZKY: E.18.020
ZHOTOVITEL PD	PROSIG, s.r.o., Hvězdoslavova 1359/53, 627 00 Brno			
KRAJ	Olomoucký	OKRES	Prostějov	 Č. STAVBY: 1040014428 DATUM: 10-2022 FORMÁT: 4xA4 STUPEŇ PD: DPS
KATASTR. ÚZEMÍ	Viz situační výkres			
MÍSTO STAVBY	Viz situační výkres			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.			
NÁZEV STAVBY	Modernizace VN20 + optika			Č. VÝKRESU: C3.15
NÁZEV VÝKRESU	Koordinační situační výkres			