

Prostějov  
k.ú. Domamyslice

Prostějov  
k.ú. Čechovice u Prostějova

58 (57)  
JB 10,5/6 N  
Parát-III-JB-N (ES784-00)  
3xVPAv 135/12/8  
1x tyč ptačidosed (ES791-00)  
3x vaz pro VPAv  
konz.N 600 U80 (-0,5m)  
SDOK sestava č.3 - nosný závěs  
1x NS SDOK  
1x tlumič vibrací

57 (56)  
stáv. PS 13,5/40 RV  
B0-U80 (0,0m)  
stáv. A3M-U100-R (-1,0m)  
2x 3xJK plast.  
1x VPA 135/0.8  
4x výstražná tabulka  
1x zábrana ptačiva hlavy dř.  
2x zábrana ptačiva k VPA  
6x kloub závěsný  
1x křížový vaz pro VPA  
1x proud. spoj šroub. svorkou 3x  
odkopání betonového základu  
B0-U80-R (-2,0m)  
SDOK sestava č.1  
- 2x kotevní závěs s konzolou  
2x KS SDOK  
2x dist. přichytka 1x SDOK  
1x tlumič vibrací

uzemnění  
ekvip. kruhy  
jiskřístě  
56 (55)  
DB 12/10 O  
Parát-III-DBW-N (ES787-00)  
konz.odb.šířmá 1000 DBV (ES847-00) (-1,0m)  
3xVPAv 135/12/8  
3xJK plast.  
3xVPA 135/0.8  
1x výstražná tabulka  
1x žebřík provozní  
1x kryt AIfE protipřictavu  
1x kryt VPA protipřictavu  
1x nosník boční (ES807-00)  
1x tyč ptačidosed (ES792-00)  
3x kloub závěsný  
3x křížový vaz pro VPA  
1x proud. spoj šroub. svorkou-3x  
3x vaz pro VPAv  
uzemnění - jiskřístě pro VPAv (1523)  
obj. kot. (ES455-15) (-1,5m)  
SDOK sestava č.2 - 2x kotevní závěs s objímkou  
2x KS SDOK  
4x dist. přichytka 2x SDOK  
1x držák rezervy SDOK 1,2m  
kabelová rezerva SDOK 2x30m  
1x tlumič vibrací

55 (54)  
JB 10,5/6 N  
Parát-III-JB-N (ES784-00)  
3xVPAv 135/12/8  
1x tyč ptačidosed (ES791-00)  
3x vaz pro VPAv  
konz.N 600 U80 (-0,5m)  
SDOK sestava č.3 - nosný závěs  
1x NS SDOK  
1x tlumič vibrací

54 (53)  
stáv. JB 10,5/6 N  
Parát-III-JB-N (ES784-00)  
3xVPAv 135/12/8  
1x tyč ptačidosed (ES791-00)  
3x vaz pro VPAv  
konz.N 600 U80 (-0,5m)  
SDOK sestava č.3 - nosný závěs  
1x NS SDOK  
1x tlumič vibrací

53 (52)  
JB 10,5/6 N  
Parát-III-JB-N (ES784-00)  
3xVPAv 135/12/8  
1x výstražná tabulka  
1x tyč ptačidosed (ES791-00)  
3x vaz pro VPAv  
konz.N 600 U80 (-0,5m)  
SDOK sestava č.3 - nosný závěs  
1x NS SDOK  
1x tlumič vibrací

51 (50)  
DB 12/10 O  
Parát-IV-DBW-R (ES788-10)  
konz.odb.přímá 1000 DBV (ES845-00) (-1,0m)  
3xVPAv 135/12/8  
3xJK plast.  
3xVPA 135/0.8  
1x výstražná tabulka  
1x žebřík provozní  
1x kryt AIfE protipřictavu  
1x kryt VPA protipřictavu  
1x nosník boční (ES807-00)  
1x tyč ptačidosed (ES792-00)  
9x kloub závěsný  
4x křížový vaz pro VPA  
2x proud. spoj šroub. svorkou 3x  
obj. kot. (ES455-12) (-1,5m)  
SDOK sestava č.2 - 2x kotevní závěs s objímkou  
2x KS SDOK  
1x dist. přichytka 1x SDOK  
1x tlumič vibrací

50 (49)  
DB 12/10 O  
Parát-III-DBW-N (ES787-00)  
konz.odb.přímá 1000 DBV (ES845-00) (-1,0m)  
3xVPAv 135/12/8  
3xJK plast.  
3xVPA 135/0.8  
1x výstražná tabulka  
1x žebřík provozní  
1x kryt AIfE protipřictavu  
1x kryt VPA protipřictavu  
1x nosník boční (ES807-00)  
1x tyč ptačidosed (ES792-00)  
3x kloub závěsný  
3x křížový vaz pro VPA  
1x proud. spoj šroub. svorkou 3x  
3x vaz pro VPAv  
obj. kot. (ES455-15) (-1,5m)  
SDOK sestava č.2 - 2x kotevní závěs s objímkou  
2x KS SDOK  
4x dist. přichytka 2x SDOK  
1x držák rezervy SDOK 1,2m  
kabelová rezerva SDOK 2x30m  
optická spojka OFA 72 COYOTE  
1x tlumič vibrací

49 (48)  
JB 10,5/6 N  
Parát-III-JB-N (ES784-00)  
3xVPAv 135/12/8  
1x tyč ptačidosed (ES791-00)  
3x vaz pro VPAv  
konz.N 600 U80 (-0,5m)  
SDOK sestava č.3 - nosný závěs  
1x NS SDOK  
1x tlumič vibrací

48 (47)  
stáv. JB 10,5/6 N  
Parát-III-JB-N (ES784-00)  
3xVPAv 135/12/8  
1x tyč ptačidosed (ES791-00)  
3x vaz pro VPAv  
konz.N 600 U80 (-0,5m)  
SDOK sestava č.3 - nosný závěs  
1x NS SDOK  
1x tlumič vibrací

47 (46)  
JB 10,5/6 N  
Parát-III-JB-N (ES784-00)  
3xVPAv 135/12/8  
1x výstražná tabulka  
1x tyč ptačidosed (ES791-00)  
3x vaz pro VPAv  
konz.N 600 U80 (-0,5m)  
SDOK sestava č.3 - nosný závěs  
1x NS SDOK  
1x tlumič vibrací

46 (45)  
JB 10,5/6 N  
Parát-III-JB-N (ES784-00)  
3xVPAv 135/12/8  
1x tyč ptačidosed (ES791-00)  
3x vaz pro VPAv  
konz.N 600 U80 (-0,5m)  
SDOK sestava č.3 - nosný závěs  
1x NS SDOK  
1x tlumič vibrací

Legenda viz výkres č. C3.3.

VYPRACOVAL	Ing. Vítězslav Jahn	ZOD. PROJEKTANT	Michal Günther	<b>PROSIG</b> Projektová činnost ve výstavbě Č. ZAKÁZKY: E.18.020 <b>eg.d</b>
ZHOTOVITEL PD	PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno			
KRAJ	Olomoucký	OKRES	Prostějov	
KATASTR. ÚZEMÍ	Viz situační výkres			
MÍSTO STAVBY	Viz situační výkres			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	Lidická 1873/36, 602 00 Brno		Č. STAVBY: 1040014428
NÁZEV STAVBY	Modernizace VN20 + optika			DATUM: 10-2022
				FORMÁT: 4xA4
				STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV VÝKRESU	Koordinační situační výkres			MĚŘITKO: Č. VÝKRESU: 1:1000 C3.8