

!! POZOR !!
HŮŘE PŘÍSTUPNÝ
TERÉN
(VINOHRAD)

!! POZOR !!
HŮŘE PŘÍSTUPNÝ
TERÉN (SAD)

!! POZOR !!
HŮŘE PŘÍSTUPNÝ
TERÉN (SAD)

!! POZOR !!
KŘÍŽENÍ
VVN 110kV

Mostkovice
k.ú. Mostkovice

Prostějov
k.ú. Domamyslice

82
Up10/19-21cm N
Pařát-DS-U-N (ES401-00)
3x VPAv 135/12/8
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní (ES882-02)
1x montážní stupňočka
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-1,8m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

1
stáv. JB 10,5/6-ÚO
stáv. rovinný ÚO Flb
(PV149)
stáv. 2x 3xJK plast.

80 (79)
stáv. PS 13,5/60 Ko
A1-U80 (0,0m)
stáv. A3M-U100-R (-1,5m)
3x JK plast.
4x VPA 135/0,8
stáv. svislý ÚO Flb 15/6400 (PV1490)
stáv. omezovače přepětí
stáv. kabelový svod
4x boční nosník podp.izol.
4x výstražná tabulka
4x zábrana pletiva k VPA
3x kloub závěsný
4x křížový vaz pro VPA
3x kabelové oko
odkopání betonového základu
stáv. A3M-U100-R (-1,5m)
SDOK sestava č.1
- kotevní závěs s konzolou
1x KS SDOK
6x dist. přichytka 1x SDOK
1x držák rezervy SDOK 1,2m
1x adaptér drž. rez. SDOK PS (ES453-00)
kabelová rezerva SDOK 1x30m
1x tlumič vibrací
SDOK svod do země:
trubka pevná (UNIVOLT KSR 75/3)
smršťovací trubice
těsnící průchodka Jackmoon

78 (77)
Up10/19-21cm N
Pařát-DS-U-N (ES401-00)
3x VPAv 135/12/8
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní (ES882-02)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-2,0m)
SDOK sestava č.3 - nosný závěs
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací



77 (76)
stáv. JB 10,5/10-ÚO R
4 vodič R (ES451-10)
ÚO Flb 15/60 GB (PV1457)
2x 3xJK plast.
1x výstražná tabulka
6x kloub závěsný
1x označovací pralísovaná tabulka
2x ptačí zábrana (ES790-00)
2x boční nosník BNx2 - TI (ES793-01)
2x přípojnice PPN 2x1ks (ES454-00)
1x zábrana ES-ÚO (ES128-01)
uzemnění
SDOK sestava č.1
- 2x kotevní závěs s konzolou
2x KS SDOK
1x tlumič vibrací

75 (74)
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný závěs
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

74 (73)
stáv. JB 10,5/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný závěs
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

72 (71)
stáv. PS 12/60 OV
stáv. A3M-U100-R (0,0m)
stáv. A3M-U100-R (-1,0m)
2x 3xJK plast.
2x VPA 135/0,8
4x VPA 135/0,8
stáv. 3xJK plast.
4x výstražná tabulka
1x zábrana pletiva k VPA
6x kloub závěsný

Legenda viz výkres č. C3.3

VYPRACOVAL	Ing. Vítězslav Jahn	ZOD. PROJEKTANT	Michal Günther	 Projektová činnost ve výstavbě Č. ZAKÁZKY: E.18.020
ZHOTOVITEL PD	PROSIG, s.r.o., Hvězdoslavova 1359/53, 627 00 Brno			
KRAJ	Olomoucký	OKRES	Prostějov	
KATASTR. ÚZEMÍ	Viz situační výkres			
MÍSTO STAVBY	Viz situační výkres			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	Lidická 1873/36, 602 00 Brno		
NÁZEV STAVBY	Modernizace VN20 + optika			Č. STAVBY: 1040014428
NÁZEV VÝKRESU	Koordinační situační výkres			DATUM: 10-2022
				FORMÁT: 4xA4
				STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘITKO: Č. VÝKRESU:
				1:1000 C3.10