

Lešany
k.ú. Lešany u Prostějova

141
DB 12/15 RV
Pařát-IV-DBW-K (ES789-10)
2x 3xJK plast.
1x VPA 135/0.8 (BS05)
1x VPA 135/0.8 (BS06)
1x žebřík provozní
1x nosník boční (ES793-04)
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
6x kloub závěsný
2x křížový vaz pro VPA
1x proud. spoj šroub. svorkou 3x
obj. kot. (ES455-12) (-1,0m)
SDOK sestava č.2 - 2x kotevní
závěs s objímkou
2x KS SDOK
1x dist. přichytka 1x SDOK
1x tlumič vibrací

142
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-1,0m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

143
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

1
stáv. JB 10,5/6-ÚO
stáv. rovinný ÚO Fib
(PV1577)
stáv. 2x 3xJK plast.

144
JB 12/15 O
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) (-1,0m)
3x JK plast.
3x VPAv 135/12/8
3x VPA 135/0.8 (BS05)
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní
1x kryt AlFe protiplactvu
1x kryt VPA protiplactvu
1x nosník boční (ES807-00)
1x tyč ptačidosed (ES792-00)
3x kloub závěsný
3x křížový vaz pro VPA
1x proud. spoj šroub. svorkou 3x
3x vaz pro VPAv
uzemnění + jiskřiště pro VPAv (1523)
obj. kot. (ES455-14) (-1,5m)
SDOK sestava č.2 - 2x kotevní
závěs s objímkou
2x KS SDOK
2x dist. přichytka 2x SDOK
1x držák rezervy SDOK 1,2m
kabelová rezerva SDOK 2x30m
optická spojka OFA 72 COYOTE
1x tlumič vibrací

146
DB 12/10 R
Pařát-IV-DBW-R (ES788-10)
2x 3xJK plast.
1x VPA 135/0.8 (BS05)
1x VPA 135/0.8 (BS06)
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní
1x nosník boční (ES793-04)
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
6x kloub závěsný
2x křížový vaz pro VPA
1x proud. spoj šroub. svorkou 3x
obj. kot. (ES455-12) (-1,0m)
SDOK sestava č.2 - 2x kotevní
závěs s objímkou
2x KS SDOK
1x dist. přichytka 1x SDOK
1x tlumič vibrací

147
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

148
DB 12/15 RV
Pařát-IV-DBW-K (ES789-10)
2x 3xJK plast.
2x VPA 135/0.8 (BS05)
1x VPA 135/0.8 (BS06)
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní
2x nosník boční (ES793-04)
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
6x kloub závěsný
1x křížový vaz pro VPA
1x proud. spoj šroub. svorkou 3x
uzemnění + jiskřiště pro VPA (1522)
obj. kot. (ES455-12) (-1,0m)
SDOK sestava č.2 - 2x kotevní
závěs s objímkou
2x KS SDOK
1x dist. přichytka 1x SDOK
1x tlumič vibrací



149
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-1,0m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

150
JB 12/15 O
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) (-0,8m)
3x JK plast.
3x VPAv 135/12/8
3x VPA 135/0.8 (BS05)
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní
1x kryt AlFe protiplactvu
1x kryt VPA protiplactvu
1x nosník boční (ES807-00)
1x tyč ptačidosed (ES792-00)
3x kloub závěsný
3x křížový vaz pro VPA
1x proud. spoj šroub. svorkou 3x
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-1,3m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

151
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

152
JB 12/10-ÚO N
4vodič R (20kN)
ÚO Flo 15/60 GB (PV1577)
2x 3xJK plast.
1x výstražná tabulka
1x označovací prolisovaná tabulka
2x ptačí zábrana (790-00)
2x boční nosník BNx2-TI (793-01)
2x přípojnice PPN 2+1ks (454-00)
1x zábrana ES-ÚO (128-01)
uzemnění
4vodič R (20kN)
SDOK sestava č.1 - 2x kotevní
závěs s konzolou (4vodič)
2x KS SDOK
1x tlumič vibrací

Legenda viz výkres č. C3.3

VYPRACOVAL	Ing. Vítězslav Jahn	ZOD. PROJEKTANT	Michal Günther	 Projektová činnost ve výstavbě Č. ZAKÁZKY: E.18.020
ZHOTOVITEL PD	PROSIG, s.r.o., Hvězdoslavova 1359/53, 627 00 Brno			
KRAJ	Olomoucký	OKRES	Prostějov	
KATASTR. ÚZEMÍ	Viz situační výkres			
MÍSTO STAVBY	Viz situační výkres			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno			
NÁZEV STAVBY	Modernizace VN20 + optika			Č. STAVBY: 1040014428
NÁZEV VÝKRESU	Koordinační situační výkres			DATUM: 10-2022
				FORMÁT: 4xA4
				STUPEŇ PD: DPS
				MĚŘITKO: 1:1000
				Č. VÝKRESU: C3.17