

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„TR České Budějovice – střed kabel VVN“

Evidenční číslo VZ: **647099**

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 (VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)**

dle § 45 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

I.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 24. 4. 2019 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď

Dotaz č. 1:

Dotaz:

- v příloze č.3. Technické parametry uváděné prodávajícím v položce Koncová uzemňovací skříňka bez svodičů přepětí, 3f, pro venkovní prostředí - 2x (2x kabelový svod) uvádíte požadavek na krytí min. IP68. Jelikož se jedná o venkovní prostředí v blízkosti vnějších kabelových koncovek a ne trvalé uložení v zemi nebo ve vodě považujeme podmínku min. IP68 za nadbytečné a jako dostatečné považujeme krytí IP66. Je Vámi uváděná hodnota IP relevantní vzhledem k venkovnímu prostředí?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č.1 uvádí, že připouští krytí u koncových uzemňovacích skříněk bez svodičů přepětí min. IP66. **Revidovaná příloha č. 3 KS** tvoří přílohu tohoto dokumentu. Zadavatel pro jasnost upozorňuje, že tato verze přílohy č. 3 KS nahrazuje verzi, která byla součástí dodatečných informací č. 2.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k charakteru provedené úpravy zadávacích podmínek **prodlužuje** lhůtu pro podání předběžné nabídky o 1 pracovní den. Lhůta pro podání předběžné nabídky nově končí dne **14. 5. 2019 v 10:00 hod.**

V Českých Budějovicích dne 29. 4. 2019