

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„TR České Budějovice – střed kabel VVN“

Evidenční číslo VZ: 647099

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 11 (VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)**

dle § 45 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

I.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 7. 5. 2019 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď

Dotaz č. 1:

- zadavatel upřesnil, že montáž kabelových souborů provede dodavatel stavby. V případě, že dodavatel stavby nebudeme mít licenci na montáž konkrétních kabelových souborů od výrobce nelze potvrdit požadovanou záruku na celý vvn kabelový systém dodavatelem kabelu. Jelikož montáž všech kabelových souborů bude provádět dodavatel stavby, který není momentálně znám, požadovaná napěťová zkouška 2 Uo od dodavatele vvn kabelu není relevantní, jelikož předmětná zkouška ověřuje instalaci kabelových souborů a ne vlastního kabelu, na kterém proběhla napěťová zkouška při přejímce ve výrobním závodě. Trváte nadále na provedení napěťové zkoušky po dodavateli kabelu 110 kV a dodržení záruk za celý vvn systém.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č.1 uvádí, že zajistí, aby zhotovitel stavby měl licenci na montáž dodaných kabelových souborů. Uchazeč zajistí šéfmontáž jak kabelového vedení, tak i kabelových souborů. Z těchto důvodů zadavatel trvá na provedení požadované napěťové zkoušky dle ZD.

II.

Vzhledem k povaze dodatečných informací č. 11 nedochází k úpravě zadávacích podmínek, a tedy ani ke změně lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **31. 5. 2019 v 10:00 hod.**

V Českých Budějovicích dne 13. 5. 2019