



Hz, 22 000 V
~50Hz, 230/400 V
rytkem neživých částí:
pojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| KUČABA | ZODPOV. PROJEKTANT: | VOJTĚCH KUČABA |
| es, Mikulčice, Lužice | STUPEŇ PD: | SP + REAL |
| s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno | ČÍSLO STAVBY E.ON: | 1040020876 |
| enového vedení p.b. 55-132 | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 2022002 |
| | DATUM: | 03/2022 |
| | FORMÁT: | 4xA4 |
| STÁVAJÍCÍ SÍŤ | MĚŘITKO: | ČÍSLO VÝKRESU: 1 : 1000 D.01g |

LEGENDA EL. VEDENÍ

- vedení NN stávající
- vedení VN stávající

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- plyn středotlak
- slaboproud
- veřejné osvětlení

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- příhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zdeňá trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kovka, vzpěra
- střešníník
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

| | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| VYPRACOVAL: | VOJTĚCH KUČABA | ZODPOV. PROJEKTANT: | VOJTĚCH KUČABA |
| MÍSTO STAVBY: | Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice | STUPEŇ PD: | SP + REAL |
| STAVEBNÍK: | EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno | ČÍSLO STAVBY E.ON: | 1040020876 |
| NÁZEV STAVBY: | VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132 | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 2022002 |
| OBSAH VÝKRESU: | STÁVAJÍCÍ SÍŤ | DATUM: | 03/2022 |
| | | FORMÁT: | 4xA4 |
| | | MĚŘITKO: | ČÍSLO VÝKRESU: 1 : 1000 D.01h |