



Uz: 22 000 V
50Hz, 230/400 V
výškem nežlivých částí:
pojení od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je znášeno ílavou barvou.
Nové zařízení VN je znášeno íervnou barvou.

ČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTECH KUČABA
š, Mikulčice, Lužice	STUPEN PD:	SP + REAL
ý, Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno	ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876
enového vedení p.b. 55-132	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
	DATUM:	03/2022
	FORMÁT:	4xA4
SITUACE	MĚŘÍTKO:	1 : 1000
	ČÍSLO VÝKRESU:	C.02a

LEGENDA EL. VEDENÍ

- venkovní vedení VN - kmen - projektované
- venkovní vedení VN - odbočka - projektované
- venkovní vedení VN - samonosný dielektrický opt. kabel - projektovaný
- trasa uzemnění
- vedení NN stávající
- vedení VN stávající

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- plyn středotlak
- slaboproud
- veřejné osvětlení

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Ačko
- příhradový sloup
- připojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zděná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva, vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem nežlivých částí:
VN - zemnění - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je znášeno ílavou barvou.
Nové zařízení VN je znášeno íervnou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTECH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTECH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušánky, N. Ves, Mikulčice, Lužice	STUPEN PD:	SP + REAL
STAVEBNÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno	ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876
NAZEV STAVBY:	VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
OBSAH VÝKRESU:	SITUACE	DATUM:	03/2022
		FORMÁT:	4xA4
		MĚŘÍTKO:	1 : 1000
		ČÍSLO VÝKRESU:	C.02b