



Hz, 22 000 V  
-50Hz, 230/400 V  
rykem neživých částí:  
pojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.  
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

ČÁBA	ZDPOV. PROJEKTANT:	VOJTECH KUČABA
s,Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
idická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno	ČÍSLO STAVBY E.ON:	1040020876
enového vedení p.b. 55-132	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
	DATUM:	03/2022
	FORMÁT:	4xA4
SITUACE	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	1 : 1000	C.02f

### LEGENDA EL. VEDENÍ

- venkovní vedení VN - kmen - projektované
- venkovní vedení VN - odbočka - projektované
- samonosný dielektrickýopt.kabel - projektovaný
- trasa uzemnění
- vedení NN stávající
- vedení VN stávající

### LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- plyn středotlak
- slaboproud
- veřejné osvětlení

### LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- příhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zděná trafostanice
- úškový odpojovač
- uzemnění
- korva.vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V  
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zemněním - IT  
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.  
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTECH KUČABA	ZDPOV. PROJEKTANT:	VOJTECH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušanky,N.Ves,Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
STAVEBNÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno	ČÍSLO STAVBY E.ON:	1040020876
NÁZEV STAVBY:	VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
OBSAH VÝKRESU:	SITUACE	DATUM:	03/2022
		FORMÁT:	4xA4
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1 : 1000	C.02g