



22 000 V  
č. 230/400 V  
em neživých částí:  
ninin od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je znášeno fialovou barvou.

BA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
č. 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno	ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876
ového vedení p.b. 55-132	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
STÁVAJÍCÍ SÍŤ	DATUM:	03/2022
	FORMÁT:	4x4
	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	1 : 1000	D.01e

### LEGENDA EL. VEDENÍ

vedení NN stávající  
vedení VN stávající

### LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

rozvod vody  
kanalizace-stoka  
plyn středotlak  
slaboproud  
veřejné osvětlení

### LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- příhradový sloup
- připojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zděná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva,vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V  
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zeměním - IT  
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je znášeno fialovou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTĚCH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
STAVEBNÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno	ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876
NÁZEV STAVBY:	VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
OBSAH VÝKRESU:	STÁVAJÍCÍ SÍŤ	DATUM:	03/2022
		FORMÁT:	4x4
		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1 : 1000	D.01f