



LEGENDA EL. VEDENÍ

- vedení NN stávající
- vedení VN stávající

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- plyn středtlak
- slaboproud
- veřejné osvětlení

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- přilhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zděná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- koťva,vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-S0Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTĚCH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušánky, N.Ves, Mikučičice, Lužice		STUPEŇ PD: SP + REAL
STAVEBNÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno		
NÁZEV STAVBY:	VN35 obnova kménového vedení p.b. 55-132		
OBSAH VÝKRESU:	STÁVAJÍCÍ SÍŤ		
ČÍSLO STAVBY E.ON :		1040020876	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		2022002	
DATUM:		03/2022	
FORMÁT:		4xA4	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
1 : 1000		D.01a	