



Hz, 22 000 V
- 50Hz, 230/400 V
ykem neživých částí:
pojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je známeno fialovou barvou.

ČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
s, Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
, Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno	ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876
	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
	DATUM:	03/2022
	FORMÁT:	4xA4
	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.01f
STÁVAJÍCÍ SÍŤ		

LEGENDA EL. VEDENÍ

- vedení NN stávající
- vedení VN stávající
- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- plyn středotlak
- slaboproud
- veřejné osvětlení

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- příhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zděná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva, vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zeměním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je známeno fialovou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTĚCH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
STAVEBNÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno	ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876
NÁZEV STAVBY:	VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
OBSAH VÝKRESU:	STÁVAJÍCÍ SÍŤ	DATUM:	03/2022
		FORMÁT:	4xA4
		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.01g