



Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

PROJEKTANT: VOJTĚCH KUČABA
MÍSTO STAVBY: e, Lužice | STUPEŇ PD: SP + REAL
1873/36, Černá pole, 602 00 Brno

VOJTĚCH KUČABA

ENERGO MONTÁŽE

KUČABA ENERGO MONTÁŽE HODONÍN s.r.o.
695 01 HODONÍN, KASÁRENSKÁ 4

ČÍSLO STAVBY E.ON: 1040020876

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2022002

DATUM: 03/2022

FORMÁT: 4xA4

MĚŘÍTKO: 1 : 1000

ČÍSLO VÝKRESU: D.01h

Nového vedení p.b. 55-132

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

LEGENDA EL. VEDENÍ

- vedení NN stávající
- vedení VN stávající

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- plyn středotlak
- slaboproud
- veřejné osvětlení

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- příhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zdeňá trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva, vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTĚCH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
STAVEBNÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno		
NÁZEV STAVBY:	VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132		
OBSAH VÝKRESU:	STÁVAJÍCÍ SÍŤ		
ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
DATUM:	03/2022	FORMÁT:	4xA4
MĚŘÍTKO:	1 : 1000	ČÍSLO VÝKRESU:	D.01i