



LEGENDA EL. VEDENÍ

- venkovní vedení VN - kmen - projektované
- venkovní vedení VN - odbočka - projektované
- samonosný dielektrický opt.kabel - projektovaný
- trasa uzemnění
- vedení NN stávající
- vedení VN stávající

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- plyn středotlak
- slaboproud
- veřejné osvětlení

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- přilhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zděná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva,vzpěra
- střešní
- konzola

Provdavá saoustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V  
NN - 3PEN-S0Hz, 230/400 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zemnéním - IT  
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.  
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

|                     |  |                     |                         |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------|
| VYPRACOVAL:         | VOJTĚCH KUČABA                                       | ZODPOV. PROJEKTANT: | VOJTĚCH KUČABA          |
| MÍSTO STAVBY:       | Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice                   |                     | STUPEŇ PD: SP + REAL    |
| STAVEBNÍK:          | EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno |                     |                         |
| NAZEV STAVBY:       | VN35 obnova kménového vedení p.b. 55-132             |                     |                         |
| OBSAH VÝKRESU:      | SITUACE  |                     |                         |
| ČÍSLO STAVBY E.ON : |  | 1040020876          | ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2022002 |
| DATUM:              |  | 03/2022             | FORMÁT: 4xA4            |
| MĚŘÍTKO:            |  | 1 : 1000            | ČÍSLO VÝKRESU: C.02a    |