



Hz: 22 000 V  
f: 50Hz, 230/400 V  
rychl. neživých částí:  
pojem od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.  
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
s, Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
Číslo stavby E.ON:	1040020876	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002	
DATUM:	03/2022	
FORMÁT:	4x4A	
MĚŘÍTKO:	1 : 1000	ČÍSLO VÝKRESU: C.03b

### LEGENDA EL. VEDENÍ

- venkovní vedení VN - kmen - projektované
- venkovní vedení VN - odbočka - projektované
- samonosný dielektrický opt.kabel - projektovaný
- trasa uzemnění
- vedení NN stávající
- vedení VN stávající
- ochranné pásmo - stávající - zůstává původní

### LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou áčko
- příhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zděná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva, vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V  
NN - 3FEN-50Hz, 230/400 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zemněním - IT  
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.  
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTĚCH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
STAVBENÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno	ČÍSLO STAVBY E.ON:	1040020876
NÁZEV STAVBY:	VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
OBSAH VÝKRESU:	ZÁKRES DO KM	DATUM:	03/2022
		FORMÁT:	4x4A
		MĚŘÍTKO:	1 : 1000
		ČÍSLO VÝKRESU:	C.03c