



Hz, 22 000 V
+50Hz, 230/400 V
tykám, neživých částí:
pojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

ÚČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:		VOJTĚCH KUČABA	
	STUPĚŇ PD:		SP + REAL	
s, Mikulčice, Lužice	KÚČABA ENERGO MONTÁŽE		HODONÍN	
	s, Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno		KÚČABA ENERGO MONTÁŽE HODONÍN s.r.o. 695 01 HODONÍN, KASÁRENSKÁ 4	
enového vedení p.b. 55-132	ČÍSLO STAVBY E.ON :		1040020876	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO:		2022002	
ZÁKRES DO KM	DATUM:		03/2022	
	FORMÁT:		4xA4	
		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:
		1 : 1000		C.03c

LEGENDA EL. VEDENÍ

- venkovní vedení VN - kmen - projektované
- venkovní vedení VN - odbočka - projektované
- samonosný dielektrický opt.kabel - projektovaný
- trasa uzemnění
- vedení NN stávající
- vedení VN stávající
- ochranné pásmo - stávající - zůstává původní

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- příhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zdržná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva, vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTĚCH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
MÍSTO STAVBY: Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice		STUPĚŇ PD: SP + REAL	
STAVEBNÍK: E.G.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno		<div><div><div>HOODONIN</div><div>KUČABA</div><div>ENERGOMONTÁŽE</div></div><div>KUČABA ENERGMONTÁŽE HOODONIN s.r.o. 695 01 HOODONIN, KASÁRENSKÁ 4</div></div>	
NÁZEV STAVBY: VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132			
OBSAH VÝKRESU: ZÁKRES DO KM			
		ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
		DATUM:	03/2022
		FORMÁT:	4xA4
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: C.03d
		1 : 1000	