



Hz, 22 000 V
- 50Hz, 230/400 V
rykem neživých částí:
pojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

KÚČABA		ZODPOV. PROJEKTANT:		VOJTĚCH KÚČABA	
s, Mikulčice, Lužice		STUPEŇ PD:		SP + REAL	
, Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno		KÚČABA ENERGO MONTÁŽE HODONÍN s.r.o.		695 01 HODONÍN, KASÁRENSKÁ 4	
ČÍSLO STAVBY E.ON :		1040020876		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
2022002		DATUM:		03/2022	
FORMÁT:		4xA4		MÉRITKO:	
1 : 1000		ČÍSLO VÝKRESU:		D.01b	

nového vedení p.b. 55-132

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

LEGENDA EL. VEDENÍ

vedení NN stávající
vedení VN stávající

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

rozvod vody
kanalizace-stoka
plyn středotlak
slaboproud
veřejné osvětlení
produktovody společnosti MND

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- příhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zděná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva, vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zeměním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

VYPRACOVAL:		VOJTĚCH KÚČABA		ZODPOV. PROJEKTANT:		VOJTĚCH KÚČABA	
MÍSTO STAVBY:		Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice		STUPEŇ PD:		SP + REAL	
STAVEBNÍK:		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno		ČÍSLO STAVBY E.ON :		1040020876	
NÁZEV STAVBY:		VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132		ARCHIVNÍ ČÍSLO:		2022002	
OBSAH VÝKRESU:		STÁVAJÍCÍ SÍŤ		DATUM:		03/2022	
				FORMÁT:		4xA4	
				MÉRITKO:		1 : 1000	
						ČÍSLO VÝKRESU:	
						D.01c	