



Hz, 22 000 V
-50Hz, 230/400 V
tykem neživých částí:
pojení od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTECH KUČABA
HOŘONÍN		
KUČABA ENERGO MONTÁŽE		
KUČABA ENERGO MONTÁŽE HOŘONÍN s.r.o.		
695 01 HOŘONÍN, KASÁRENSKÁ 4		
ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002	
DATUM:	03/2022	
FORMÁT:	4xA4	
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	C.02b
1 : 1000		

nového vedení p.b. 55-132

SITUACE

LEGENDA EL. VEDENÍ

- venkovní vedení VN - kmen - projektované
- venkovní vedení VN - odbočka - projektované
- samonosný dielektrický opt.kabel - projektovaný
- trasa uzemnění
- vedení NN stávající
- vedení VN stávající

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- plyn středotlak
- plyn vysokotlak
- slaboproud
- veřejné osvětlení
- produktovody společnosti MND

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- příhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zdržná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva, vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zeměnění - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTECH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTECH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
STAVEBNÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno		
NÁZEV STAVBY:	VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132		
OBSAH VÝKRESU:	SITUACE		
HOŘONÍN			
KUČABA ENERGO MONTÁŽE			
KUČABA ENERGO MONTÁŽE HOŘONÍN s.r.o.			
695 01 HOŘONÍN, KASÁRENSKÁ 4			
ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876		
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002		
DATUM:	03/2022		
FORMÁT:	4xA4		
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:		
1 : 1000	C.02c		