



LEGENDA EL. VEDENÍ

- venkovní vedení VN - kmen - projektované
- venkovní vedení VN - odbočka - projektované
- samonosný dielektrický opt.kabel - projektovaný
- trasa uzemnění
- vedení NN stávající
- vedení VN stávající
- ochranné pásmo - stávající - zůstává původní

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- ⊕ dřevěný sloup s patkou
- ⊕ dvojitý dřevěný sloup s patkou
- ⊕ dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- příhradový sloup
- ☑ přípojková skříň
- ☑ rozpojovací skříň
- TS sloupová trafostanice
- TS zděná trafostanice
- ☐ úsekový odpojovač
- ⊥ uzemnění
- kotva,vzpěra
- ⊙ střechník
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-S0Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTĚCH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušánky, N.Ves, Mikučice, Lužice		STUPEŇ PD: SP + REAL
STAVEBNÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno		
NÁZEV STAVBY:	VN35 obnova kménového vedení p.b. 55-132		
OBSAH VÝKRESU:	ZÁKRES DO KM		
ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
DATUM:	03/2022	FORMÁT:	4xA4
MĚŘÍTKO:	1 : 1000	ČÍSLO VÝKRESU:	C.03a