souhlasíme

- 8 -12- 2020

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Územní pracoviště Brno
odbor Odloučené pracoviště Zlín



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ / OPTIKA NADZEMNÍ– E.ON
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ / OPTIKA PODZEMNÍ– E.ON
- VZDUCHOVÉ VEDENÍ VVN, E.ON
- VZDUCHOVÉ VEDENÍ VN, E.ON
- KABELOVÉ VEDENÍ NN, E.ON
- VODOVOD
- KANALIZACE – DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ / OPTIKA PODZEMNÍ– ČETW

LEGENDA:

- VYMEZENÁ HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- 221.82 VÝŠKY STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO TRANSFORMOVNY – 20 m, DLE § 46, BODU (6a), ZÁKONA č. 458/2000 Sb.
- STARÉ OCHRANNÉ PÁSMO TRANSFORMOVNY – 30 m, DLE § 6, BODU (2), VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ 80/1957
- NAPOJENÉ STAVBY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NAVRHOVANÉ

- SO 01 – NOVÉ ZAOISTEM FÁZOVÝCH VODIČŮ VAN VE STÁVAJÍCÍ TRASE
- SO 01 – NOVÉ KZL
- SO 11 – NOVÉ KABELY VN
- SO 11 – DOČASNÝ KABEL VN PRO 2. ETAPU
- SO 11 – NOVÝ KABEL VN AD AJB
- SO 11 – NOVÉ OPTOTRUBKY
- SO 26.1 – NOVÝ SIDK
- SO 26.1 – NOVÝ TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL
- SO 31 – NOVÉ KABELOVÉ KANÁLY
- SO 37.2 – NOVÁ CHRÁNIČKA S NN KABELY PRO OSVĚTLENÍ
- SO 47 – NOVÉ OPLOCENÍ
- SO 59 – CHRÁNIČKY PRO ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM A PRO ROZVAŽEČ AZF (SO37.2)
- SO 59 – HDPE CHRÁNIČKY PRO OPTIKU
- SO 83 – PŘELOŽKA KANALIZACE
- SO 83 – VYMĚŇOVÉ KABELY NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ ČERPADEL V CHRÁNIČCE #100
- SO 71 – NAVRŽENÁNÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- SO 71 – NAPÁJENÍ ČERPADLA
- PS 09 – ROZVODNA 110 kV – TECHNOLOGIE

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- SO 10 – REKONSTRUKCE ZÁKLADOVÝCH PATEK
- SO 30 – BUDOVA SPOLEČNÝCH PROVOZŮ

NAVRŽENÉ OBJEKTY

- PS 04 – MONTÁŽ TRANSFORMÁTORŮ T101, T102
- PS 06 – MONTÁŽ TLUMIVEK TL1, TL2

NAVRŽENÉ OBJEKTY

- SO 82 – STUDNA
- SO 30 – ZATEPLENÍ FASÁDY
- SO 30 – OKAPOVÝ CHODNÍK
- SO 30 – DEŠŤOVÝ ŽLAB
- SO 30 – PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK
- SO 31 – ZATRAVNOVACÍ DLAŽDICE ZASYPANÉ ŠTĚRKEM
- SO 31 – CHODNÍK
- SO 31 – ZPEVNĚNÝ POVRCH – ASFALT
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- SO 31 – ZPEVNĚNÝ POVRCH – DLAŽDICE
- PŘEKOP STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- SO 37.2 – NOVÉ NAVRŽENÝ ZÁSUVKOVÝ ROZVAŽEČ 2x/ STOŽÁR VO + ZÁKLADOVÉ KCE
- SO 59 – KAMERA STACIONÁRNÍ
- SO 37.2 – NOVÉ SVÍTIDLO

POZN.:

- VYTÝČOVACÍ SOUŘADNICE BODŮ JSOU INFORMATIVNÍ.
- ZJIŠTĚNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ.
- STAVBA KŘÍŽÍ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. PRŮBĚHY TRAS STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BYLY PŘEVZATY Z POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ OD JEDNOTLIVÝCH VLASTNÍKŮ ČI SPRÁVCŮ SÍTÍ. STAVBYVEDOUCÍ/VEDOUCÍ PRÁCE JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYZVAT VLASTNÍKY ČI SPRÁVCE TĚCHTO SÍTÍ K JEJICH PŘESNÉMU VYTÝČENÍ. V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PROVÁDĚT VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNĚ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ. ODKRYTÁ VEDENÍ BUDOU ZAJIŠTĚNA PROTI POŠKOZENÍ. PODMÍNKY OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA TĚCHTO SÍTÍ JSOU STANOVENY VE VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKŮ ČI SPRÁVCŮ, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JSOU PŘILOŽENA V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTU. STAVEBNÍK, NEBO JIM POVĚŘENÁ TŘETÍ OSOBA, JE POVINEN ŘÍDIT SE TÍMTO PODMÍNKAMI.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S POZEMNÍMI SÍTĚMI BUDOU DODRŽENY STANOVENÉ MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (9.1994); ZMĚNA: Z1 (1.1996), Z2 (1.1998), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003).
- UPOZORŇUJEME NA SKUTEČNOST, ŽE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE MOHOU NACHÁZET INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JINÝCH VLASTNÍKŮ ČI SPRÁVCŮ, PŘÍPADNĚ I DLOUHODOBĚ NEFUNKČNÍ/NEPROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ BEZ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O JEJICH POLOZE A VLASTNÍCTVÍ.

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	PŘÍKAZ
NÁZEV AKCE	TR SLUŠOVICE - REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 9220602360 Č. OBJ.: 4501960391	
STAVEBNÍK	E.ON DISTRIBUCE, A.S. F. A. GERSTNERA 2051/6, 370 01 Č. BUDĚJOVICE		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	C SITUAČNÍ VÝKRESY		
ZHOT. DOKUMENTACE	ELEKTROLA, S.R.O. Č.P. 1781/365 02 OTROKOVICE		
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. JAKUB MAŠEK, JAKUB.MASEK@ELEKTROLA.CZ		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	043819		
ZOD. PROJEKTANT	ING. JAKUB MAŠEK	DATUM: 10/2020	
VYPRACOVAL	ING. KRISTIÁN KOPUNEC	ČÍSLO VÝKRESU: C.1. – 02	