



VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Zadavatel	
Název zadavatele:	EG.D, a.s.
IČO:	28085400
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zadavatel je zadavatelem sektorových veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 ZZVZ, jelikož zadává veřejné zakázky při výkonu relevantní činnosti dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. c) ZZVZ.	

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Smart rozváděče NN pro Brno-střed
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek:	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Rozváděče NN pro distribuční trafostanice“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-019029.
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ navazující na systém kvalifikace
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz č. 1

Dobrý den.

Dovolujeme si tímto žádat o změnu zadání Parametrů zařízení (rozevaděču NN) takto.

Jmenovitý proud rozevaděče InA 1000A požadovaný zadávací dokumentací snížit na hodnotu jmenovitého proudu rozevaděče InA 909 A. Odůvodnění viz níže.

Při provedení oteplovací zkoušky se stávajícími parametry InA = 1000 A, teplotou okolí 45 °C a požadavkem na krytí rozevaděče IP20 se dá předpokládat nevyhovující výsledek. Proto žádáme o snížení jmenovitého proudu rozevaděče na hodnotu InA = 909 A. Jedná se o hodnotu jmenovitého proudu transformátoru o výkonu 630 kVA použitého pro tento typ rozevaděče. Při nastavení proudové spouště jističe na výkon příslušného transformátoru (630 kVA/400V, 909 A) by tedy rozevaděč neměl

být trvale zatížen vyšším proudem. Snížení jmenovitého proudu rozváděče na hodnotu $I_n A = 909 A$ by mohlo pomoci k úspěšnému provedení oteplovacích zkoušek.

Jako další si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu podání nabídky z nynějšího termínu 15.9.2023 na termín 15.11.2023. Odůvodnění níže.

Rozváděče požadované zadáním nadlimitní sektorové veřejné zakázky SMART ROZVÁDĚČE NN PRO BRNO STŘED nesou běžné typové rozváděče, ale rozváděče podléhající technickému vývoji.

Tento vývoj musí akceptovat veškeré s těmito produkty spojené EN ČSN normy dále Charakteristiky pracovního prostředí a parametry zařízení požadované zadavatelem. Tyto všechny požadované parametry musí být ověřeny akreditovanou zkušebnou v režimu Typové zkoušky. A nemluvě o tom že tomuto všemu předchází vytvoření projektu. Velice prosím o pečlivé zvážení tohoto požadavku a jeho schválení. Předem vám za vše děkuji.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Ad 1) Změna parametrů zařízení

Zadavatel trvá na požadavku jmenovitého proudu $I_n A = 1000 A$ za následujících podmínek. Nejprve proběhne oteplovací zkouška při proudu $I_n A = 909 A$, pakliže dopadne úspěšně, proběhne dále zkouška na 1000 A. V případě, že by zkouška pro hodnotu proudu 1000 A nedopadla úspěšně, bude zapotřebí provést technickou úpravu rozvaděče – např. nuceným prouděním vzduchu (použití ventilátoru), aby bylo vyhověno požadavku na jmenovitý proud rozvaděče 1000 A a zároveň, aby měl zadavatel jistotu, že při běžném provozu trafa 630 kVA ($I = 909 A$) není provoz ventilátoru nezbytný.

Ad 2) Prodloužení lhůty pro podání nabídky

Zadavatel se rozhodl požadavku na prodloužení lhůty pro podání nabídek vyhovět pouze částečně a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **16.10.2023 do 10:00 hod.**

V Brně

EG.D, a.s.

Mgr. Lenka Štěrbová

manažer veřejných zakázek