

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Slušovice - rekonstrukce transformovny
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789, část kategorie C - rekonstrukce rozvoden
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Prosím o upřesnění materiálů:

- Pro PS04 POK pod VN vývod je v TOS 2.2 požadován materiál S355J2, ale na výkresech je S235JR.
- Pro PS06 na POK pro odporník (2 x 22kg) je požadován S355J3 – tento mat. se nedá běžně sehnat. Nejedná se o překlep?

Prosím také o zaslání soupisu hmotností, nebo lépe hromadný kusovník OK.

Děkuji.

Odpověď č. 1

Zadavatel uvádí, že všechny konstrukce musí být vyrobeny z materiálu S355J2 dle aktuální TNS 31 3910.00. Pokud je někde uvedeno S355J3, jedná se o písářskou chybu.

Ve výkresech všech ocelových konstrukcí zůstalo staré označení materiálu S235JR, které bylo nahrazeno S355J2 dle aktuální TNS 31 3910.00. V technické specifikaci je uvedeno označení správně dle aktuální TNS 31 3910.00.

V rozpočtu se zadavatel odkazuje na technickou specifikaci, tedy na aktuální označení TNS 31 3910.00. Staré označení konstrukcí ve výkresové dokumentaci nemá vliv na nacenění materiálu, účastník provede nacenění materiálu dle technické specifikace.

Zadavatel nebude nyní provádět aktualizaci výkresové části, výkresy budou opraveny k předání stavby a dokumentace vybranému dodavateli.

Zadavatel nemá k dispozici celkový soupis hmotností. Celková hmotnost konkrétní konstrukce je vždy specifikována v TOS. TOS odkazuje na konkrétní výkresy, kde jsou vypsány konkrétní prvky a kusy

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

Ing. Lenka Popelková
manažer veřejné zakázky
EG.D, a.s.