

**Zadavatel:**

**EG.D, a.s.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

a

**DELGAZ GRID S.A.**

Se sídlem B-dul Pandurilor no, 42, 700014, Targu Mures, Rumunsko

IČO: RO 10976687

**Veřejná zakázka:**

Dodávky kabelů CZ/RO – Kabely 22 kV dle VDE

**VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)

**I.**

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

**Dotaz č. 1:**

Dobry den,

Prosime o vysvetlenie ZD v nasledujucich bodoch:

1. V subore „Priloha\_c\_3\_ZD\_Modelovy\_pripad\_pro\_zpracovani\_nabidkove\_ceny.docx“ v hlavicke v poslednom stlpci je uvedené „Celková dutá cena [EUR bez DPH na 1000 m]“. Podľa nášho názoru by tam malo byť uvedené “Celková dutá cena za předpokládané množství [EUR bez DPH]”. Je to tak ?
2. V subore „Priloha\_2\_Technicka\_specifikace\_predmetu\_plneni\_vertejne\_zakazky.docx“ v bode „3.2.7. Podélná vodotěsnost (F)” mate napisane, ze “Pro zajištění podélné vodotěsnosti se aplikuje bobtnající páska nad stíněním.” V nasom pripade podelnu vodotesnost zabezpecuje vodublokujuca polovodiva paska pod tienenim a nad tienenim sa nachadza standardna izolacna paska, ci uz plastova, z netkanych textilií, resp. papierova. Vodotesnost je tymto riesenim samozrejme zabezpecena v zmysle normy HD 620 10C, resp. DIN VDE 0276-620. Je mozne toto riesenie pouzit aj v tomto pripade, kedze ho standardne pouzivame pre dodavky kablov pre vsetky distribucne spolocnosti?
3. V subore „Priloha\_2\_Technicka\_specifikace\_predmetu\_plneni\_vertejne\_zakazky.docx“ v bode „3.2.9 Identifikace, označení a popis.docx” mate napisane, ze “Popis se aplikuje na studený vnější plášť protisknutím nebo vyražením. Pro dodávky kabelu do RO bude popis na

pláští kabelu proveden jako reliéfní nápis a barva v kontrastu s barvou kabelu“. Nie je nam jasne, co poziadavka „reliéfní nápis a barva v kontrastu s barvou kabelu“ vlastne znamena. Ide o popis kabla tzv. metodu hot foil print, kde sa vtlača biela folia do písmen vtlačaných do plasta? Ak nie o akú metodu ide? Pretože, pokiaľ majú byť písmena vystupujúce (embossed), nie je možné na ne aplikovať ďalšiu farbu, kontrastnú k farbe plasta. Preferujeme značenie vtlačaním (indenting) alebo reliéfnu tlač (embossing) bez ďalšej prídavnej farby z výrobných a kapacitných dôvodov.

4. V rovnakom subore je požiadavka na značenie kabla v 2 liniach. V súčasnosti pre našich zákazníkov používame značenie MV kablov v jednej linii, vzor vid. nižšie. Bolo by to akceptovateľné aj pre Vás?

Producer 2017 NA2XS2Y 1 x 150 RM/25 12,7/22 kV KKTZ (Code No) Producer 2017 NA2XS2Y ... KKTZ m (metre marking).

5. V rovnakom subore je požiadavka na značenie normy VDE 0276 na plast kabla. Keďže sa jedná o káble na napätie 12,7/22 kV, toto nie je možné, keďže nemecká norma DIN VDE 0276-620 pozná iba napätie 12/20 kV. Pokiaľ je kábel definovaný pre napätie 12,7/22 kV, nie je možné značiť značkou VDE. Prosíme o vypustenie danej značky z napísu.

#### Odpověď č. 1:

Zadavatel pro upřesnění uvádí

- 1) Zadavatel akceptuje dotaz dodavatele a upravuje dané v příloze č. 3 zadávací dokumentace – Modelový případ pro zpracování nabídkové ceny.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou přílohu č. 3 Zadávací dokumentace – Modelový případ pro zpracování nabídkové ceny. Takto upravenou přílohu dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

Změna označena červeně.

- 2) Zadavatel akceptuje dotaz dodavatele a upravuje dané v příloze č. 2 rámcové dohody.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou přílohu č. 2 rámcové dohody. Takto upravenou přílohu dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

Změna označena červeně.

- 3) Zadavatel trvá na uvedeném požadavku (nápis bude vyražen a bude zvýrazněn kontrastním barevným nátěrem).

- 4) a 5)

Zadavatel akceptuje dotazy č. 4 a 5 dodavatele a upravuje dané v příloze č. 2 rámcové dohody, kapitola 3.2.7., 3.2.9.

Změna označena červeně.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou přílohu č. 2 rámcové dohody. Takto upravenou přílohu dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

Změna označena červeně.

Zadavatel sděluje, že vzhledem k povaze odpovědí a vzhledem k tomu, že uveřejňuje Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 4 o 1 pracovní den později, se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 29. 11. 2023 v 10:00 hod.

**Nová lhůta: 01. 12. 2023 v 10:00 hod.**

Přílohy:

Příloha č. 1: Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Modelový případ pro zpracování nabídkové ceny

Příloha č. 2: Příloha 2 návrhu rámcové dohody – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

V Brně

---

**EG.D, a.s.**

Ing. Igor Földeši

Manažer veřejných zakázek