

Entitatea contractantă:

EG.D, a.s.

având sediul în Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Nr. de identificare: 280 85 400

și

DELGAZ GRID S.A.

având sediul în B-dul Pandurilor nr. 42, 700014, Târgu Mureș, România

Nr. de identificare: RO 10976687

Contractul de achiziție publică:

Livrări cabluri CZ/RO – Cabluri 22 kV potrivit VDE

EXPLICAȚIA ȘI MODIFICAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE NR. 4

potrivit art. 98 și art. 99 din Legea nr. 134/2016 Culegere privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „LACAP“)

I.

Explicații la documentația de atribuire

Întrebarea nr. 1:

Bună ziua,

Vă rugăm să clarificați ZD în următoarele puncte:

1. În fișierul "Anexa_nr_3_Caz_model_pentru_elaborarea_prețului_de_ofertă.docx", în antet, în ultima coloană, este menționat "Preț de capacitate total [EUR fără TVA pe 1000 m]". În opinia noastră, ar trebui să se menționeze "Preț de capacitate total al golului pentru cantitatea estimată [EUR fără TVA]". Este corect?
2. În subfișierul "Anexa_2_Specificație_tehnică_obiect_prestație_inclusiv_contractul.docx", la "3.2.7. Etanșeitate longitudinală la apă (F)" se arată că "Pentru a asigura etanșeitatea longitudinală, deasupra ecranării se aplică o bandă de umflare". În cazul nostru, etanșeitatea longitudinală este asigurată de o bandă semi-conductoare care blochează apa sub ecranare, iar deasupra ecranării se află o bandă izolatoare standard, fie că este din plastic, din materiale textile neșesute sau din hârtie. Etanșeitatea la apă este, bineînțeles, asigurată de această soluție în conformitate cu HD 620 10C sau DIN VDE 0276-620. Este posibil să se utilizeze această soluție și în acest caz, deoarece o folosim ca standard pentru livrările de cabluri pentru toate companiile de distribuție?
3. În fișierul "Anexa_2_Specificație_tehnică_obiect_prestație_inclusiv_contractul.docx" la "3.2.9 Identificare, marcare și descriere.docx" veți găsi că "Descrierea este aplicată pe învelișul exterior rece prin presare sau ștanțare. În cazul livrărilor de cabluri către RO, descrierea de pe învelișul cablului trebuie să fie în relief, iar culoarea trebuie să fie în contrast cu culoarea

cablului". Nu ne este clar ce înseamnă de fapt cerința "inscripție în relief și culoare în contrast cu culoarea cablului". Este vorba despre descrierea cablului prin așa-numita metodă de imprimare la cald, în care o folie albă este imprimată în litere în relief pe plastic? Dacă nu, despre ce metodă este vorba? Pentru că, dacă literele trebuie să fie ștanțate, nu este posibil să li se aplice o altă culoare care să contrasteze cu culoarea plasticului. Din motive de producție și de capacitate, preferăm să facem o creștătură sau o ștanțare fără o culoare suplimentară.

4. În același subfișier există o cerință de marcarea a cablului pe 2 rânduri. În prezent, pentru clienții noștri folosim marcarea cablului MV pe o singură linie, a se vedea modelul de mai jos. Ar fi acest lucru acceptabil și pentru dumneavoastră?
Producător 2017 NA2XS2Y 1 x 150 RM/25 12,7/22 kV KKTZ (nr. de cod) Producător 2017 NA2XS2Y ... KKTZ m (marcaj pe metru)
5. În același subfișier, există o solicitare de marcarea a standardului "VDE" 0276 pe plasticul cablului. Întrucât este vorba de un cablu de 12,7/22 kV, acest lucru nu este posibil, deoarece standardul german DIN VDE 0276-620 cunoaște doar 12/20 kV. În cazul în care cablul este definit pentru o tensiune de 12,7/22 kV, nu este posibilă marcarea acestuia cu marcajul VDE. Vă rugăm să ștergeți marcajul de pe inscripție.

Răspunsul nr. 1:

Entitatea contractantă menționează în scop de precizare

- 1) Entitatea contractantă acceptă întrebarea furnizorului și rectifică cele menționate la Anexa nr. 3 la documentația de atribuire – Cazul model pentru elaborarea prețului de ofertă.
Ca Anexă nr. 1 la prezenta explicație, entitatea contractantă publică Anexa nr. 3 rectificată, Documentația de atribuire – Cazul model pentru elaborarea prețului de ofertă. Ulterior, furnizorul va include anexa modificată astfel în componența ofertei sale.

Modificarea marcată cu culoare roșie.

- 2) Entitatea contractantă acceptă întrebarea furnizorului și modifică cele specificate în Anexa nr. 2 la acordul-cadru.

Drept anexă la prezenta explicație, entitatea contractantă publică Anexa nr. 2 rectificată la acordul-cadru. Ulterior, furnizorul va include anexa modificată astfel în componența ofertei sale.

Modificarea marcată cu culoare roșie.

- 3) Autoritatea contractantă insistă asupra cerinței declarate (inscripția va fi ștanțată și va fi evidențiată printr-o vopsea de culoare contrastantă)

- 4) și 5)

Entitatea contractantă acceptă întrebările nr. 4 și 5 ale furnizorului și modifică cele menționate în Anexa nr. 2 la acordul-cadru, capitolul 3.2.7., 3.2.9.

Modificarea marcată cu culoare roșie.

Drept anexă la prezenta explicație, entitatea contractantă publică Anexa nr. 2 rectificată la acordul-cadru. Ulterior, furnizorul va include anexa modificată astfel în componența ofertei sale.

Modificarea marcată cu culoare roșie.

Entitatea contractantă comunică faptul că, având în vedere natura răspunsurilor și având în vedere că publică Explicațiile și modificarea documentației de atribuire nr. 4 cu 1 o zi lucrătoare mai târziu, a hotărât să prelungească termenul pentru depunerea ofertelor după cum urmează:

Termenul inițial: 29. 11. 2023 orele 10:00

Noul termen: 01. 12. 2023 orele 10:00

Anexe:

Anexa nr. 1: Anexa nr. 3 Documentația de atribuire – Caz model pentru elaborarea prețului de ofertă

Anexa nr. 2: Anexa nr. 2 propunere de acord-cadru – Specificația tehnică a obiectului prestației contractului de achiziție publică

În Brno

EG.D, a.s.

Ing. Igor Földeši

Manager Contracte de achiziție publică