

Název 1: Netolice - Rek.1-TR PRA-odb. Nebahov	
Číslo jednací: 196/21	Termín: 16. 03. 2021
Stavebník: EG.D, a.s.	
Žadatel: Elektroinvest Strakonice s. r. o.	
Traťový / definiční úsek: 046108 - Strunkovice nad Blanicí - Prachatice, 23.868 - 23.868 046108 - Strunkovice nad Blanicí - Prachatice, 23.594 - 23.600 046108 - Strunkovice nad Blanicí - Prachatice, 23.165	
Poznámky: 26. 03. 2021 Mináriková Ivana Dobrý den, přílohou všechny tři nové situace - vyznačené montážní jámy (vel.cca2x2m), vždy budou mimo pozemky dráhy. Dále upravený přechod v žkm 23,165 včetně nového řezu a tabulky. Termín stavby není zatím znám, jelikož nemáme ještě povolení, na kterém touto cestou pracujeme. Snad letos konec roku, ale to nevíme. S pozdravem Votavová Jana, Elektroinvest Strakonice č. 383 328 124 23. 02. 2021 Mináriková Ivana zaslána projektantovi připomínka k potřebě krytí chráničky 2,5m (nyní je situace u žkm 23.160 pouze 2m)	

Ocenění věcného břemene dle Směrnice č. 85 – platné od 15. 02. 2019 - článek 22, bod 22.1. Drážní zemní těleso, účelové komunikace

Stavba na pozemku SŽ p. č. 631/1 (dráha, ostatní plocha) v k. ú. Běleč u Těšovic
p. č. 1258 (dráha, ostatní plocha) v k. ú. Těšovice u Prachatic

Název stavby: Netolice - Rek.1-TR PRA-odb. Nebahov

Oprávněný: EG.D, a.s.

Trať: Regionálního významu, Číčenice – Nové Údolí

Umístění: protlaky v žkm 23,165; 23,594; 23,868

Výpočet dle článku 22.1. Drážní zemní těleso, účelové komunikace

Protlak:

- Průměr chráničky: 200 mm
- Délka protlaku v žkm 23,165: 17 m
- Délka protlaku v žkm 23,594: 2 x 14 m
- Délka protlaku v žkm 23,868: 2 x 19 m
- Celkem: 83 m
- Cena za 1 bm: 520 Kč
- Startovací jámy: nejsou na pozemku SŽ
- Cílové jámy: nejsou na pozemku SŽ

Pokud dojde k protlaku do 10 m od přejezdu, výhybek, nástupišť, propustků – daná sazba se násobí 3

Výhybky...nejsou, přejezd: P1452 v žkm 23,151 **cca 14 m - koeficient není**, nástupiště...není, propust...není

Celkem cena za protlaky: 520 x 83 = 43 160,00 Kč

Cena celkem dle projektu: 43 160,00 Kč

26. 03. 2021 Sobotová Libuše