

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Sekundární rozvaděče VN II

Evidenční číslo VZ: Z2023-019840

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 3. 1. 2024 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Prosíme o vyjasnění následujícího:

Dle ZD čl.6.1 třetí odst. se nepřipouští „nulová hodnota u žádné z položek“. Jak nacenit položku č.8 „H. Spojovací pole (H), rozšiřitelné zleva i zprava“ v příloze č.4 modelového případu, odst. 2?
Toto spojovací pole typu H je nedělitelnou součástí pole podélné spojky a není možné jej samostatně nacenit.

Dotaz č. 2:

V příloze č.2 Rámcové smlouvy_Technická specifikace na str. 31 čl.4.3 „Zkoušky nadstavby NN“ se požaduje v rámci kusové zkoušky test dielektrické pevnosti střídavým napětím 4kV po dobu 1 minuty. mezi vstupními napájecími svorkami a ochrannou svorkou při odpojených elektronických zařízeních.

Zatímco v kapitole VIII bod 8. Rámcové smlouvy je uvedeno:

Test dielektrické pevnosti: střídavým napětím 1,89kV po dobu 1 sekundy mezi vstupními napájecími svorkami a ochrannou svorkou při odpojených elektronických zařízeních.

Obvyklá zkouška dle ČSN EN 61439-2 ed.2 je 1,89kV stř. po dobu 1s. Domníváme se, že je to dostačující.

Dotaz č. 3:

V příloze č.2 Rámcové smlouvy_Technická specifikace – str.11-12 rozvaděče AJB

Je možné použít nadstavbové skříňky do výšky 40 cm (včetně) z důvodu přehlednějšího rozmístění svorkovnic? V zadání je uvedena výška 30 cm.

Odpověď č. 1:

Zadavatel vyhovuje požadavku a upravuje v souladu s ním konkrétně pro tuto položku zadávací podmínky v dokumentu „Zadávací dokumentace_240108“, který tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Odpověď č. 2:

Zadavatel vyhovuje požadavku a upravuje přílohu č. 2 rámcové dohody „Technická specifikace_240108“, která tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Odpověď č. 3:

Zadavatel vyhovuje požadavku a upravuje přílohu č. 2 rámcové dohody „Technická specifikace_240108“, která tvoří přílohu tohoto dokumentu.

II.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Českých Budějovicích

EG.D, a.s.

Ing. Eva Dvořáková
manažer veřejných zakázek