

**Zadavatel:**

**EG.D, a.s.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

**Veřejná zakázka:**

Dodávky recloserů s prvky DOS II

**VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)

**I.**

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

v technických požadavcích na Dodávky recloserů s prvky DOS II jsme našli požadavek na třídu přesnosti napěťových snímačů 0,5%. Vzhledem k tomu, že nám není znám žádný výrobek, který by splňoval tento parametr svými vestavěnými snímači, mohlo by se jednat o omyl, překlep nebo neúplný údaj. Rádi bychom nabídli řešení založené na technologii, která byla použita doposud, požadavek na vyšší třídu přesnosti jsme však schopni splnit pouze pomocí externích senzorů, což znamená významné navýšení nákladů. Prosíme o informaci, zda zadavatel na tomto parametru trvá nebo zda byl uveden chybně nebo neúplně.

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel pro upřesnění uvádí:

Zadavatel akceptuje dotaz dodavatele a rozhodl upravit parametr v kapitole 3.3.1 přílohy 2 Technické specifikace předmětu plnění, Třída přesnosti napěťového senzoru z hodnoty 0,5 na hodnotu 1.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou přílohu č. 2 a č. 3 ve verzích 2 rámcové dohody. Takto upravené přílohy dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

Zadavatel sděluje, že vzhledem k povaze odpovědi se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 19. 2. 2024 v 10:00 hod.

**Nová lhůta: 23. 2. 2024 v 10:00 hod.**

Přílohy:

Příloha č. 1: Příloha 2 návrhu rámcové dohody verze 2

Příloha č. 2: Příloha 3 návrhu rámcové dohody verze 2

V Brně

---

**EG.D, a.s.**

Ing. Igor Földeši

manažer veřejných zakázek