

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 115/22/6,6 kV“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ 1:

Dobrý den,

Dle technické specifikace požadujete na straně vysokého napětí, tj. $\pm 8\%$ na straně vysokého napětí a $\pm 2,5\%$ na straně vysokého napětí, ale to není možné.

Prosíme o prověření, zda nepožadujete $115 \pm 8\%$ / $22 \pm 2,5\%$ / 6,6kV nebo něco jiného.

Uk a ztráty jsou definované, ale není uvedeno, při jakých výkonech. Žádáme o upřesnění, zda je vše nastaveno na 20 MVA, pokud ne prosíme uvést, při jakém výkonu jsou definované ztráty zátěže a uk nastaveny.

Také žádáme o upřesnění, zda je umožněno použití tlumivky, pokud to bude nutné.

Vzhledem k blížícím se velikonočním svátkům a k vyčerpání technického oddělení tímto uctivě žádáme o prodloužení termínu pro podání nabídek, a to nejlépe do 25.04.2024 (dva týdny).

Předem děkujeme.

Odpověď zadavatele č. 1

Zadavatel sděluje, že

- a) v technické specifikaci máme pouze stranu Velmi vysokého napětí (115kV) a stranu vysokého napětí. Na straně vysokého napětí je vinutí 22kV (sekundár) a 6,6kV (terciár).
- 1. 25MVA ; $U = 115000V$
- 2. 20MVA ; $U = 22000V \pm 8\%$ (Přepínání pod napětím)
- 3. 20MVA ; $U = 6600V \pm 2,5\%$ (Přepínání pouze za vypnutého stavu)

b) Všechny Uk jsou vztaženy na výkon 20MVA.

c) Zhášecí tlumivku máme jako externí zařízení a je připojené na vývodu 22kV.

d) Zadavatel sděluje, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 11. 4. 2024 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 25. 4. 2024 v 10:00 hod.

V Brně dne 28. 3. 2024

EG.D, a.s.

Mgr. Alena Jagošová
manažer veřejných zakázek