

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Dodávky distribučních olejových třífázových transformátorů vn/nn II“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz 1:

Dobrý den,

při detailním návrhu transformátoru jsme narazili na problém s maximální hmotností transformátoru 250 kVA. Je možné tento parametr upravit?

Existuje možnost u výkonu 630 kVA navýšit max. hmotnost olejové náplně nad 450 kg při zachování celkové max. hmotnosti 2450 kg?

Dotaz 2:

Dobrý den,

rádi bychom upřesnili předchozí žádost o úpravu rozměrů/hmotností. Konkrétní dotazy jsou.

Je možné upravit celkovou hmotnost transformátoru s výkonem 250 kVA na 1440 kg?

Je možné upravit hmotnost olejové náplně transformátoru s výkonem 630 kVA na 500 kg se zachování celkové hmotnosti transformátoru?

Odpověď zadavatele č. 1

Viz odpověď zadavatele č. 2.

Odpověď zadavatele č. 2

Zadavatel sděluje, že veškeré výše uvedené dotazy dodavatele zapracoval do přílohy č. 2 Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a přílohy č.3 Technické parametry uváděné dodavatelem rámcové dohody. Úpravy zadavatele v uvedených přílohách jsou označeny červeně.

Informace č. 1:

Zadavatel na základě výše uvedené odpovědi a s ohledem na povahu a rozsah předmětu plnění sektorové veřejné zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 24. 4. 2024 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 30. 4. 2024 v 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha 2 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 2 – Příloha 3 – Technické parametry uváděné dodavatelem

V Brně dne 8. 4. 2024

EG.D, a.s.

Mgr. Alena Jagošová

manažer veřejných zakázek