

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

Společné zadávání dle § 7 zákona

Veřejná zakázka:

TNS Brno-Černovice - R110 kV

Evidenční číslo VZ: Z2024-003295

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 11. 4. 2024 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 zákona. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

z důvodu žádosti našeho zahraničního výrobního závodu si Vás tímto dovoluujeme požádat o prodloužení termínu k podání nabídky o 1 týden, který je potřebný k finalizaci nabídky.

Odpověď č. 1:

Zadavatel nevyhovuje požadavku dodavatele na prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 11. 4. 2024 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 zákona. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 2:

při vyplňování technické specifikace (Příloha č. 3 Technické parametry uváděné prodávajícím), jsme byli osloveni výrobním závodem, zda zadavatel opravdu trvá na požadavku Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) u Odpojovače, Rychlozkratovače a Odpojovače s uzemňovačem. Možnost nouzové ruční manipulace je u Rychlozkratovače, odpojovače a odpojovače s uzemňovačem možný, ale při ztrátě napětí (bez napětí) odpojovač, rychlozkratovače a odpojovače s uzemňovačem nelze ovládat již tlačítky.

Nouzová ruční manipulace i tlačítková manipulace (bez napětí) lze provádět pouze u vypínače, který je vybaven střadačovým pohonem.

Odpojovače, odpojovače s uzemňovačem a rychlozkratovače jsou vybaveny pouze motorovým pohonem bez střadače.

Prosíme o přehodnocení tohoto požadavku, který podle nás není možné technicky splnit. Dále bychom chtěli ještě jednou požádat z důvodu technické přípravy a žádosti z výrobního závodu o prodloužení termínu pro podání nabídek alespoň o 14 dní.

Odpověď č. 2:

Požadavek na ovládání bez napětí u odpojovače, rychlozkratovače a odpojovače s uzemňovačem je z povahy principu a funkce těchto přístrojů požadován pouze pro nouzové ruční manipulace. Tlačítkové a jiné ovládání je požadováno pouze za standardního provozu, kdy je přítomno napájení. Opravujeme tedy písařské pochybení – tj. umístění závorky s dodatečnou informací.

Zadavatel nevyhovuje požadavku dodavatele na prodloužení lhůty pro podání nabídek.

II.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Českých Budějovicích

EG.D, a.s.

Ing. Eva Dvořáková
manažer veřejných zakázek