

**Zadavatel:**

**EG.D, a.s.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

**Veřejná zakázka:**

Dodávky recloserů s prvky DOS II – opakování

**VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)

**I.**

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení z vlastní iniciativy.

**Vysvětlení z vlastní iniciativy:**

Zadavatel upravil parametr v kapitole 3.3.1 přílohy 2 Rámcové dohody – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, Třída přesnosti napěťového senzoru z hodnoty 0,5 na hodnotu 1.

Příslušným způsobem Zadavatel upravil požadavek na daný parametr i v příloze č. 3 Rámcové dohody – Technické parametry uváděné účastníkem.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou přílohu č. 2 a č. 3 ve verzích 2 rámcové dohody. Takto upravené přílohy dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

Zadavatel sděluje, že vzhledem k povaze Vysvětlení se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 30. 08. 2024 v 10:00 hod.

**Nová lhůta: 03. 09. 2024 v 10:00 hod.**

Přílohy:

Příloha č. 1: Příloha 2 návrhu rámcové dohody verze 2

Příloha č. 2: Příloha 3 návrhu rámcové dohody verze 2

V Brně

---

**EG.D, a.s.**

Ing. Igor Földeši

manažer veřejných zakázek