

Zadavatel:**EG.D, a.s.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 280 85 400

„Systém kvalifikace – Elektromontážní práce II“
(dále jen „SK“)

Evidenční číslo: Z2024-037732**VYSVĚTLENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Č. 5**

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

EG.D, a.s., jakožto zadavatel SK, zastoupený ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.,
obdržel dne **21. 8. 2024 jednu žádost** o vysvětlení zadávací dokumentace Systému
kvalifikace.

Na dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Žádost o vysvětlení ZD č. 6**Dotaz č. 6.1 (citace)**

Dobrý den,

Vznášíme dotaz k zadávací dokumentaci zakázky „Elektromontážní práce II“.

V dokumentu „SK_EMP_II_VZD 03_Aktualizovaný SK_ver 3.docx“ je pro část zakázky
„Stavby, běžné opravy a odstraňování poruch na zařízení VN, NN a DTS“ uveden požadavek
na odstraňování poruch.

Žádáme o bližší specifikaci těchto činností a požadavků na tyto služby:

- Držení pohotovosti - reakční doba
- Personál pro pohotovosti
- Nejčastější poruchy
- Četnost výjezdů za rok

Děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 6.1

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, v rámci Systému kvalifikace II uvedl pouze obecný
popis činností pro část 2. Přesný popis specifikace bude součástí zadávacích podmínek
navazující veřejné zakázky, kde bude součástí Zadávací dokumentace/Výzvy k podání
nabídky i vzor Dílčí smlouvy stanovující podmínky držení pohotovosti a odstraňování poruch
a havárií v rámci a mimo držení pohotovosti. V současné době pro budoucí zadávací řízení

nejsou tyto podmínky zatím blíže specifikovány. Zadavatel tak níže uvádí pouze, jaké byly požadavky v dřívějších smlouvách. Zadavatel výslovně upozorňuje, že v budoucích smlouvách budou tyto požadavky zcela určitě více či méně upraveny. Nyní poskytované informace tak slouží pouze pro orientační představu dodavatelů:

- Držení pohotovosti – reakční doba:
 - Zhotovitelé drželi pohotovost nepřetržitě, tedy i mimo běžnou pracovní dobu, v pravidelných týdenních cyklech, běžících vždy od pondělí počínaje 7:00:00 hod. do následujícího pondělí 6:59:59 hod.
 - Zástupce zhotovitele byl povinen se dostavit na místo odstranění poruchy nejpozději do 2 hodin od obdržení telefonické výzvy.
- Personálie pro pohotovosti:
 - Celkem měla mít Četa alespoň 5 osob, které musely být pro účely plnění Dílčí smlouvy k dispozici. Tím nebyla dotčena možnost využít k odstranění konkrétní poruchy či havárie menší počet osob, pokud byl tento menší počet osob při splnění všech požadavků Objednatele a požadavků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a technických norem pro odstranění konkrétní poruchy či havárie dostatečný.
- Nejčastější poruchy:
 - Výměny konzol, výměny podpěrných bodů, spojování vedení, výměny lan, výměny izolátorů, kabelové soubory, opravy kabelů po průrazech izolace, výměny kabelových skříní po destruktivních nehodách, opravy přípojek ...
- Četnost výjezdů za rok:
 - Celé distribuční území je velice komplexní a každé místo má svoje specifika. To s sebou nese, že v různých částech DS má zadavatel různou četnost a různé rozsahy poruch v závislosti na počasí, stáří zařízení, technologii, ročním období, nadmořské výšce atd.
 - Většinou je na regionu 3–5 zhotovitelů, kteří se střídají v držení pohotovosti po týdnech. Když jsou tedy na regionu např. 4 zhotovitelé, tak každý z nich drží pohotovost cca 13 týdnů za celý rok. To je 91 dní za rok. Zadavatel odhaduje plošně cca 50 – 150 poruch na jednoho zhotovitele ročně.

Jedná se však pouze o odhad objednatel z minulé veřejné zakázky.

V Praze dne 23. 8. 2024

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.