


P3 ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE ZADAVATELE A ZHOTOVITELŮ, PÍSEMNÉ INFORMOVÁNÍ O RIZICÍCH – OŘEZY

Vytištěné skeny relevantních příloh P3 podepsané odpovědnou osobou zhotovitele musí být na staveništi/pracovišti vždy k dispozici u Plánu BOZP pro činnosti OPEX. Tisk příloh je možný černobíle.

Identifikační údaje zadavatele:	
Obchodní jméno:	EG.D, a.s.
Adresa:	Lidická 1873/36, 656 54 Brno
IČ:	28085400
Odpovědná osoba:	Miroslav Řezáč, vedoucí BOZP
Telefon:	+420 723 582 018
E-mail:	miroslav.rezac@eon.cz
Identifikační údaje zhotovitele:	
Obchodní jméno:	
Adresa:	
IČ:	
Odpovědná osoba:	
Telefon:	
E-mail:	

Předání rizik a vyjádření souhlasu odpovědných osob s Plánem BOZP








Odpovědní pracovníci dotčených organizací jsou povinni se seznámit s plánem BOZP a aktualizací jeho příloh a následně s ním prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a další osoby vykonávající práci v prostoru staveniště s jejich vědomím. Odpovědný pracovník zhotovitele podpisem stvrzuje předání písemných informací o rizicích při provádění prořezů v blízkosti ochranných pásem a opatřeních k jejich minimalizaci, která jsou součástí této přílohy. Zavazuje se o nich informovat všechny další osoby, které se na pracovišti budou vyskytovat v průběhu jejich provádění v místech, která mohou být riziky ovlivněna.

ODPOVĚDNÉ OSOBY ZAZAMĚSTNAVATELE	Jméno	Datum	Podpis
Zadavatel:	Miroslav Řezáč	01.03.2023	
Zhotovitel:			

HLAVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH MINIMALIZACI

Odpovědní pracovníci dotčených organizací jsou povinni s těmito riziky a z Plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a další osoby vykonávající práci v prostoru staveniště s jejich vědomím, na staveništi.

EG.D, a.s.

Identifikace nebezpečí	Zdroj rizika	Opatření
Elektrické vedení, krokové napětí		<p>♦ Vymezit ohrožený prostor a zamezit do něj vstup osob.</p>  
Selhání lidského činitele	<p>Zásah padajícím stromem, dřevinou Pád stromu, nebo jeho části do elektrického vedení</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Neznalost rizik související s výkonem práce ♦ Momentální zdravotní nebo psychická indispozice. ♦ Podcenění dané situace. ♦ Nerespektování bezpečnostních pravidel a pokynů. ♦ Nadměrná únava. ♦ Práce pod časovým tlakem. ♦ Nedbalost, pocit neomylnosti, nepozornost. ♦ Vyřazení bezpečnostních prvků  	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zabránit vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru, ♦ Zajištění ohroženého prostoru provést zábranami nebo dozorem 
Technické (stav zařízení)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ kontrola prostředků před použitím dle článku 16.3.a 16.8 „Plánu BOZP“ ♦ kontrola bezpečnostní brzdy řetězu TrioBrake <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> Aktivace brzdy řetězu setrvačností </div> 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Pila / křovinořez musí být v bezzávadovém stavu, ♦ Používat předepsané OOPP viz „Plán BOZP“ čl.: 16.2 