

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II “

Evidenční číslo VZ: Z2019-041407

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci část. 2 Izolátor VN - kompozit – nálisek je v požadavku kupujícího v tabulce uveden u izolátoru typ 1 průměr oka 17 mm $\pm 0,5$, průměr oka vidlice 17 mm $\pm 0,5$ a na výkrese je pro obě oka uveden požadovaný rozměr 17,5 mm $\pm 0,5$. Prosíme o upřesnění, zda se máme řídit rozměry uvedenými v tabulce nebo na výkrese pod tabulkou.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci část. 2 Izolátor VN - kompozit – nálisek je v požadavku kupujícího v tabulce uveden u izolátoru typ 2 rozměr oka 17 x 32 mm $\pm 0,5$ a na výkrese je uveden rozměr 17 +1/0. Prosíme o upřesnění, zda se máme řídit rozměry uvedenými v tabulce nebo na výkrese pod tabulkou.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí k oběma dotazům následující: Požadované hodnoty parametrů **v tabulkách jsou minimální výchozí**, u hodnot s předepsaným rozsahem odchylky je nutno dodržet toleranci.

Obrázky jsou uvedeny **jako příklady** požadovaných konstrukcí včetně hodnot parametrů, pokud jsou uvedeny v tabulkách. Text k obrázkům byl doplněn do Přílohy č. 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.

Odpověď na dotaz č. 1

Rozměr otvoru oka a otvoru vidlice, průměr 17,5 mm izolátoru **Typ 1** na obrázku není v rozporu s možnostmi užívání E.ON a lze ho případně použít. Tolerance $\pm 0,5$ mm požadavků E.ON byla upravena na +1/-0,5 v tabulce Přílohy č. 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a Přílohy č. 3 Technické parametry uváděné prodávajícím.

Odpověď na dotaz č. 2

Rozměr oka **Typ 2** požadovaný s tolerancí $\pm 0,5$ mm v tabulce je vnitřní **šířka 17 mm** x vnitřní **délka 32 mm**.

Tolerance $+1/-0$ rozměru šířky oka 17 mm izolátoru **Typ 1** na obrázku není v rozporu s možnostmi užívání E.ON a lze ji případně použít. Tolerance $\pm 0,5$ mm požadavků E.ON byla upravena na $+1/-0,5$ v tabulce Přílohy 2 Technická specifikace a Přílohy 3 Technické parametry uváděné prodávajícím.

Zadavatel v souvislosti s Vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace č. 9 aktualizuje Přílohu č. 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a Přílohu č. 3 Technické parametry uváděné prodávajícím pro část 2. Izolátory VN – kompozit - nálisek. Zadavatel doporučuje účastníkům použít do nabídky aktualizované vzory příloh č. 2 a 3 Technická specifikace a Technické parametry, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení. Změny v přílohách jsou, z důvodu lepší orientace, uvedeny ve formě revizí.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 4. 2. 2020

E.ON Distribuce, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 – opravená Příloha č. 2 Rámcové dohody Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – pro část 2

Příloha č. 2 – opravená Příloha č. 3 Rámcové dohody Technické parametry uváděné prodávajícím – pro část 2