

**Zadavatel:**

**EG.D, s.r.o.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

**Veřejná zakázka:**

**Sekundární rozvaděče VN III**

Evidenční číslo VZ: Z2023-019840

**VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5**

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)

**I.**

**Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 16. 4. 2025 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.

**Dotaz č. 1:**

dovolte nám, prosím, zaslat Vám několik dalších doplňujících dotazů k zadávacímu řízení s názvem "Sekundární rozvaděče VN III", viz příložený soubor.

V přílohách č. A1 až A5 Přílohy č. 2 „Rámcové dohody“ (dále jen smlouvy) jsou u spínacích prvků zakresleny pomocné kontakty prvku QS (1ZAP/1VYP) a QE (1ZAP/1VYP) pro signalizaci do ŘS/ochran. Dle schémat v těchto přílohách další pomocné kontakty nejsou využity, jsou nepotřebné a zabírají místo v nadstavbě NN. Jedná se provedení pro SMART a AJB rozvaděče uvedené v Příloze č. 2 smlouvy „Technická specifikace předmětu plnění“ oddíl 3.3.2: Konfigurace zapojení rozvaděčů, kde je uveden požadavek pole kabelového vývodu (3ZAP/VYP u odpínače, 2ZAP/2VYP u zkratovače)

Navrhujeme snížit počet požadovaných pomocných kontaktů následovně: odpínače QS min.(2ZAP/2VYP) a zkratovače QE min.(2ZAP/2VYP).

**Odpověď č. 1:**

Souhlasíme, lze snížit počet pomocných kontaktů. Upraveno v příloze č.2 RD

**Dotaz č. 2:**

Příloze č. 2 smlouvy „Technická specifikace předmětu plnění“ oddíl 3.4.1.3 Pole s vypínačem (kabelový vývod) – Měření proudu je uvedeno následující: „PTP musí být osazeny na průchodkách“. Zadaná technická specifikace je obtížně splnitelná.

Navrhujeme text „PTP musí být osazeny na průchodkách“ upravit na: „Jako preferenční varianta je provedení PTP na průchodky rozvaděče VN.“

Další variantou by bylo snížit požadované výkony jader a třídy přesnosti.

**Odpověď č. 2:**

PTP u pole s vypínačem požadujeme osadit na průchodky. Nicméně přepočítali jsme parametry měničů podle požadavků výrobců ochran a upravili je v příloze č. 2 a č. 3 RD.

**Dotaz č. 3:**

V čl. 4.7 Zadávací dokumentace (ZD) oddíl Další dokumenty požadované v rámci nabídky, bod 6) Zákres plynových oddílů je uvedeno „Vyplněná příloha č. 7 ZD, včetně přiložených jednopolových schémat se zákresem plynových oddílů a denzostatů“.

Příloha č.7 k vyplnění nebyla v dokumentaci přiložena. Mámu tuto přílohu ignorovat a splnit pouze požadavek na přiložení jednopolových schémat se zákresem plynových oddílů a denzostatů?

Prosíme o vysvětlení.

**Odpověď č. 3:**

Zadávací dokumentace v souvislosti s výše uvedeným opravena.

**II.**

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Českých Budějovicích

---

**EG.D, s.r.o.**

Ing. Eva Dvořáková  
manažer veřejných zakázek