

Zadavatel:**EG.D, s.r.o.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 210 55 050

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Systém monitoringu elektrických veličin v distribučních trafostanicích na NN straně distribučního transformátoru“

VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**DOTAZ 1**

Dokument ZD	Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo s rámcovou dohodou vč. příloh / SoD_Př2_Požadavky zadavatele.docx
Položka	Účastník přiloží k nabídce kopie zkušebních protokolů dle čl. 4, ČSN EN 61010-1 pro univerzální monitor a zdroj, včetně ČSN EN 62368-1 pro modem.
Dotaz	Je možné pro integrované zařízení UM+KJ předložit kopii zkušebního protokolu dle ČSN EN 61010-1, který obsahuje ověření komunikačních portů dle ČSN EN 62368-1?

ODPOVĚĎ 1

Pokud by zkušební protokol dle ČSN EN 61010-1 obsahoval i plnohodnotné ověření komunikačních portů podle požadavků ČSN EN 62368-1, bylo by z technického hlediska možné jej předložit jako souhrnný doklad.

DOTAZ 2

Dokument ZD	Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo s rámcovou dohodou vč. příloh / SoD_Př2_Požadavky zadavatele.docx
Položka	Je požadováno „1x Rozhraní LTE/5G – rozhraní musí podporovat minimálně standardně používaná kmitočtová pásma mobilních operátorů v ČR.“ a dále „LTE modem“.
Dotaz	Chápe správně, že zařízení má podporovat použití 5G a LTE modemu, přičemž předmětem dodávky je LTE modem, případně LTE modem se dvěma anténami (nepovinný požadavek)?

ODPOVĚĎ 2

Komunikační modem musí podporovat rozhraní buď LTE nebo 5G. Naopak modem vybavený dvěma anténami je nepovinným požadavkem. Splnění tohoto nepovinného požadavku bude předmětem hodnocení nabídky dodavatele podle přílohy 4c ZD.

DOTAZ 3

Dokument ZD	Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo s rámcovou dohodou vč. příloh / SoD_Př2_Požadavky zadavatele.docx
Položka	Webové komunikační rozhraní
Dotaz	Chápeme správně, že se jedná o webové rozhraní pro konfiguraci zařízení?

ODPOVĚĎ 3

Ano, jedná se o webové rozhraní pro konfiguraci zařízení.

DOTAZ 4

Dokument ZD	Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo s rámcovou dohodou vč. příloh / SoD_Př2_Požadavky zadavatele.docx
Položka	Rozhraní příkazové řádky (CLI) s možností konfigurace všech parametrů routeru pro lokální správu a vzdálenou správu
Dotaz	Je možné toto rozhraní nahradit webovým konfiguračním rozhraním, které je uživatelsky více přívětivé a je možný jeho provoz lokálně i vzdáleně?

ODPOVĚĎ 4

Rozhraní s příkazovými řádky (CLI) bude zařazeno do kategorie volitelných požadavků, jejichž nesplnění nebude považováno za porušení zadávacích podmínek a současně nebudou ani předmětem hodnocení.

Nová, upravená a pro zpracování nabídek závazná příloha č. 2 Smlouvy o dílo s rámcovou dohodou, která zohledňuje výše uvedenou úpravu, byla uveřejněna již v rámci Vysvětlení / změny / doplnění zadávací dokumentace č. 3.

DOTAZ 5

Dokument ZD	Příloha č. 4d ZD - Vyhodnocení funkcí MUM_Přepočtená cena do vyhodnocení.xlsx
Položka	Pro UM na záložce UM+KJ je v „P.č.“ 28 požadováno „1x Rozhraní LAN 100/1000 pro připojení modemu“.
Dotaz	Je opravdu vyžadováno toto rozhraní, když UM+KJ jsou integrovány v jednom zařízení?

ODPOVĚĎ 5

Pokud je komunikační modem integrovaný v UM dle požadavků uvedených v kapitole A3.1.2. není vyžadováno rozhraní LAN 100/1000. Toto rozhraní je ale povinné pro variantu A.4.1 dle přílohy č. 2 SoD, kdy jsou UM a KJ samostatná zařízení.

DOTAZ 6

Dokument ZD	Příloha č. 4d ZD - Vyhodnocení funkcí MUM_Přepočtená cena do vyhodnocení.xlsx
Položka	Na záložce UM+KJ jsou uvedeny požadavky na digitální vstupy a výstupy v sekci UM.
Dotaz	Předpokládáme, že v případě integrovaného zařízení UM+KJ se požadavky vztahují na zařízení jako celek. Je to tak?

ODPOVĚĎ 6

Ano, v případě integrovaného zařízení UM + KJ se požadavky na digitální vstupy a výstupy uvedené v sekci UM vztahují na celé zařízení.

DOTAZ 7

Dokument ZD	Příloha č. 4d ZD - Vyhodnocení funkcí MUM_Přepočtená cena do vyhodnocení.xlsx
Položka	Pro KJ nebo Komunikační modem v UM+KJ je nepovinně požadováno „1x Rozhraní LAN 100/1000 pro budoucí integraci zařízení třetích stran“.
Dotaz	Je možné nabídnout i zařízení s rozhraním LAN 10/100? Bude pak požadavek na LAN rozhraní pro budoucí integraci zařízení třetích stran považován za splněný? Požadavek na LAN 1000 výrazně zužuje nabídku routerů/modemů a nikterak nezvyšuje kompatibilitu se zařízeními třetích stran, která v drtivé většině podporují LAN 100 společně s vyšší nebo nižší rychlostí.

ODPOVĚĎ 7

Požadavek bude doplněn o možnost nabídnout zařízení s rozhraním LAN 10/100 nebo LAN 100/1000.

Nové, upravené a pro zpracování nabídek závazné přílohy č. 4c a 4d ZD a příloha č. 2 Smlouvy o dílo s rámcovou dohodou, které zohledňují výše uvedené úpravy, byly uveřejněny již v rámci Vysvětlení / změny / doplnění zadávací dokumentace č. 3.

DOTAZ 8

Dokument ZD	Výzva k podání nabídky
Položka	Lhůta pro podání předběžných nabídek
Dotaz	S ohledem na komplexnost zadání, nutnost vyjasnění řady technických detailů, čas potřebný na přípravu všech podkladů i nastupující období dovolených a prázdnin žádáme v ideálním případě o jednorázové prodloužení cílového termínu podání nabídek do období po skončení letních prázdnin (místo postupného posouvání termínu v návaznosti na jednotlivá vysvětlení, což vede k nejistotě skutečného termínu a může mít i vliv na kvalitu výsledku, pokud bude vznikat ve zbytečném spěchu). Je možno naší žádosti vyhovět, prosím?

ODPOVĚĎ 8

Zadavatel má v úmyslu v konečném důsledku prodloužit lhůtu pro podání nabídek na dobu do 31.8.2025. Z důvodů pravidel podle ust. § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ale zadavatel nemůže prodloužit lhůtu na základě tohoto vysvětlení rovnou na zmíněné datum, protože bude ještě reagovat na další, již podané žádosti o vysvětlení ZD, přičemž zadavatel je podle tohoto ustanovení povinen lhůtu pro podání nabídek prodloužit za každé vysvětlení, kde dojde ke změně či doplnění zadávací dokumentace, jehož povaha takové prodloužení vyžaduje nebo žádostí o vysvětlení, kde je v prodloužení s uveřejněním odpovědí proti zákonné lhůtě.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK

Viz Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 6, které je uveřejněno společně s tímto vysvětlením / změnou / doplněním zadávací dokumentace.