

Zadavatel:

EG.D, s.r.o.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

Veřejná zakázka:

„Reléboxy“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ 1:

Příkon 2 W

Během PTK byl požadován příkon 5 W s dotazem na 3 W. Současná diskutovaná varianta s monostabilním relé má příkon do 4 W. Je možné akceptovat Variantu do 4W? (Sníží cenu zařízení).

ODPOVĚĎ 1:

Zadavatel sděluje, že Příkon 2W platí pro zařízení v klidovém stavu, tj. všechna relé jsou rozepnutá. V okamžiku příjmu povelu pro relé a změny stavu relé může být příkon zařízení vyšší. Zadavatel sděluje, že provedl úpravu přílohy č. 2 Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.

DOTAZ 2:

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2

Lze akceptovat naši certifikaci dle ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 5.8?

ODPOVĚĎ 2:

Zadavatel sděluje, že ano, protože čl.5.8 normy ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017 popisuje shodné parametry jako výše požadovaná norma ČSN EN 60695-2-11 ED.2, jako např. zkušební teplota 960°C +- 15°C, dále 650°C +- 10°C, doba působení 30s +-1s, atd. Zadavatel sděluje, že provedl úpravu přílohy č. 2 Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.

DOTAZ 3:

ČSN EN 62054-11

Po konzultaci s certifikační laboratoří je Vámi požadovaná norma definovaná pro HDO, přičemž relé box nelze posuzovat jako HDO protože nemá řídící signály. Většina kapitol odkazuje na ČSN EN 62052-21, tuto certifikaci máme. Stačí naše norma abychom vyhověli požadavku EG.D?

Pro informaci dávám úplný seznam certifikovaných bodů:

1) EMC

ČSN EN 61000-4-2 ed.2 (ČSN EN 62054-11 čl.7.6.3) Zkouška odolnosti proti rušení elektrostatickými výboji

ČSN EN 61000-4-3 ed.3 (ČSN EN 62054-11 čl.7.6.4) Zkouška odolnosti proti rušení vyzařovaným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem

ČSN EN 61000-4-4 ed.3 (ČSN EN 62054-11 čl.7.6.5) Zkouška odolnosti proti rušení rychlými elektrickými přechodovými jevy / skupinami impulsů

ČSN EN 61000-4-5 ed.3 (ČSN EN 62054-11 čl.7.6.7) Zkouška odolnosti proti rušení rázovým impulsem

ČSN EN 61000-4-6 ed.4 (ČSN EN 62054-11 čl.7.6.6) Zkouška odolnosti proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-11 ed.3 (ČSN EN 62054-11 čl.7.6.8) Zkouška odolnosti proti krátkým poklesům a krátkodobým výpadkům napětí

ČSN EN 61000-4-13 (ČSN EN 62054-11 čl.7.6.11 a 7.6.12) Zkouška odolnosti proti rušení harmonickými a mezipharmonickými kmitočty včetně signálů v rozvodných sítích

ČSN EN 55032 ed.2, ČSN EN 55016-2-1 ed.3 (ČSN EN 62054-11 čl.7.7) Měření rušivého svorkového napětí

ČSN EN 55032 ed.2, ČSN EN 55016-2-3 ed.4 (ČSN EN 62054-11 čl.7.7) Měření elektromagnetických polí

2) Bezpečnost

ČSN EN 60950-1 ed.2 + A11 + A1 + A12 + A2 Měření a zkoušky elektrických parametrů zařízení

ČSN EN 60950-1 ed.2 + A11 + A1 + A12 + A2 Měření izolačních vzdáleností zařízení

ČSN EN 60950-1 ed.2 + A11 + A1 + A12 + A2 Měření teplotních poměrů zařízení

ČSN EN 62052-31 Posouzení výsledků předchozích tří zkoušek z hlediska normy

ČSN EN 60068-2-78 ed.2 Zkoušení vlivů prostředí – Vlhké teplo konstantní

3) Mechanické a klimatické

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 5.9.2 a) (ČSN EN 60529:1993 +A1:2001, +A2:2014, čl. 13.4, 13.5), Zkouška ochrany před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích předmětů (IP2x)

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí – IP kód)

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 4 Normalizované hodnoty elektrických veličin

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 5.2.2.1 (ČSN EN 60068-2-75 ed.2:2015) Zkouška pružinovým kládívkem

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 5.2.2.2 (ČSN EN 60068-2-27 ed.2:2010) Zkouška rázy

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 5.2.2.3 (ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008) Zkouška vibracemi

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 5.8 (ČSN EN 60695-2-11 ed.2:2015) Zkouška žhavou smyčkou

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 5.9.2 b) (ČSN EN 60529:1993 +A1:2001, +A2:2014, čl. 14.2, 14.2.1, 14.3) Zkouška ochrany proti svisle padajícím kapkám (IP x1)

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 6.3.1 (ČSN EN 60068-2-2:2008) Zkouška suchým teplem

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 6.3.2 (ČSN EN 60068-2-1 ed.2:2008) Zkouška chladem

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 6.3.3 (ČSN EN 60068-2-30 ed.2:2006) Zkouška vlhkým teplem cyklickým

ČSN EN 62052-21:2005 +A1:2017, čl. 7.3.2.2 Zkouška napěťovým impulsem

ODPOVĚĎ 3:

Zadavatel sděluje, že ano, certifikace dle ČSN EN 62052-21 postačí pro vyhovění požadavku. Uvedená norma ČSN EN 62054-11 se u všech relevantních bodů týkajících se elektrických a mechanických hodnot odkazuje právě na normu ČSN EN 62052-21- Zařízení

pro ovládání tarifu a zátěže. Zadavatel sděluje, že provedl úpravu přílohy č. 2 Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.

DOTAZ 4:

V dokumentu Příloha č.2 - Technická specifikace Relébox v1.0 - upravený harmonogram ve funkčních požadavcích, bod 31, uvádíte, že požadujete rozhraní s možností přijímat 8 programovatelných příkazů (8 programovatelných povelů) z elektroměru (pro ovládání relé). Můžete prosím vysvětlit, co máte na mysli pod pojmem „programovatelné příkazy“? Jedná se o 8 dalších příkazů, které lze konfigurovat, nebo se jedná o předdefinované příkazy? Existuje specifikace toho, co je potřeba? A jak to souvisí s kapitolou 5.5 Datový model komunikace elektroměr – relébox, kde jsou definovány příkazy pro 6 relé?

ODPOVĚĎ 4:

Zadavatel sděluje, že rozhraní reléboxu musí umět přijímat alespoň 8 příkazů k ovládání relé. Relébox má mít 4 relé. Na každé relé chceme posílat příkaz na sepnutí a rozepnutí, tedy 8 příkazů. Příkazy musí být v souladu s datovým modelem DLMS, kde jsou definovány DLMS objekty pro jednotlivá relé. Relé v elektroměru mají číslo 1 a 2, relé v Reléboxu pak číslo 3-6.

DOTAZ 5:

ODPOVĚĎ 4: Zadavatel informuje, že způsob likvidace reléboxů je popsán v příloze č. 5 Rámcové smlouvy, kapitola 3, kde se výrobci zavazují na požádání bezplatně odebrat dodané zboží zpět.

Chceme položit další otázku související s odpovědí 4:

Prosím, uveďte, kde a jak bude probíhat zpětný odběr dodaného zboží na vyžádání? Bude vyvednutí možné v centrálním skladu s určitou velikostí šarže?

ODPOVĚĎ 5:

Zadavatel sděluje, že zpětný odběr dodaného zboží bude probíhat na cejchovně na adrese: Čsl. Armády 2114, Tábor. Velikost šarže bude dohodnuta mezi zadavatelem a dodavatelem v době, kdy bude zboží určeno k vrácení. Zpravidla zadavatel cílí na odběr 1-n palet.

DOTAZ 6:

OTÁZKA 7: Kapitola IX.4: Může se uchazeč domnívat, že je povinen uhradit náhradu škody pouze on sám, pokud k nesrovnalosti došlo jeho vinou?

ODPOVĚĎ 7: Otázka není srozumitelná. Lze znovu odkázat zejména na článek IX návrhu Rámcové smlouvy a na ustanovení § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Chceme položit další otázku související s odpovědí 7:

Článek IX, odstavec 4 uvádí následující: Pokud celní orgány zjistí v Intrastatu nesrovnalosti mezi údaji nahlášenými prodávajícím a údaji nahlášenými kupujícím, je prodávající odpovědný kupujícím za jakoukoli škodu, která kupujícím může vzniknout (např. penále pro kupujícího).

Otázka:

Může se uchazeč domnívat, že je odpovědný kupujícím pouze v případě, že údaje, které nahlásil, byly nesprávné?

ODPOVĚĎ 6:

Zadavatel odpovídá ano. Pokud dodavatel dodá kupujícím správné údaje a pracovník EGD je v rámci Intrastatu vykáže celnímu úřadu chybně, dodavatel za chybné vykázení v Intrastatu neodpovídá.

DOTAZ 7:**OTÁZKA 8:**

Chceme položit další otázku související s otázkou 8:

Rádi bychom naši otázku č. 8 upřesnili takto:

V oddíle XI.1 text uvádí:

Kupující zveřejňuje dokumenty, včetně těchto obchodních podmínek, na internetové adrese <https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky>.

Takže se to týká celé stránky s následujícími dokumenty, 8 různými dokumenty:

Pravidla při zajišťování skladových materiálů dodávaných přímo zhotovitelům
Platné od 7. 3. 2024

Všeobecné a technické podmínky provádění staveb pro Business Administration
Platné od 21. 4. 2021

Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky

Platnost dokumentu od: 27.11.2023

Kodex dodavatele

Platnost dokumentu od 1.9.2023

Všeobecné nákupní podmínky společností E.ON Czech 01 2025

Platný od 1.4.2025

General Terms and Conditions E.ON Czech 01 2025

Platné od 1.4.2025

Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VVN

Platnost dokumentu od 1. 1. 2025

Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN

Platnost dokumentu od 1. 1. 2025

Ceník demontovaného výnosového materiálu

Platné od 01.03.2024

Uchazeč žádá o objasnění, které z těchto dokumentů se vztahují k nabídce, nebo zda je jediným relevantním dokumentem na této stránce dokument General Terms and Condition E.ON Czech 01 2025

ODPOVĚĎ 7:

Návrh Rámcové dohody odkazuje pouze na dokument Všeobecné nákupní podmínky společností E.ON Czech – Verze: leden 2025, které tvoří součást návrhu Rámcové dohody podle jejího odst. XI.1. Na další dokumenty uvedené na <https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky> návrh Rámcové dohody tedy neodkazuje a nejsou tak součástí Rámcové dohody.

DOTAZ 8:

OTÁZKA 9: Bod 5.13 Vysvětlete a upřesněte, co se rozumí pojmem „potenciální dopad na významnou spotřebu energie“, a vysvětlete prosím, jaké technické postupy, platné technické nebo právní normy, požadavky státních orgánů a provozní pravidla a předpisy je třeba dodržovat.

ODPOVĚĎ 9: Zadavatel oznamuje, že prokáže soulad se všemi předpisy, pravidly a normami předložením certifikátů a dokumentů konkrétně uvedených v zadávací dokumentaci.

Chceme položit další otázku související s otázkou 9:

Děkujeme za objasnění ohledně druhé části otázky 9. Rádi bychom se vrátili k první části otázky 9: Vysvětlete prosím pojem nebo význam „potenciálního dopadu na významnou spotřebu energie“.

ODPOVĚĎ 8:

Zadavatel souhlasí s připomínkou a pro účely této veřejné zakázky zúží bod 5.13. VNP na znění: „Poskytovatel je povinen dodržovat technologické postupy, platné technické či právní normy, požadavky státních orgánů a provozní pravidla a předpisy Odběratele.“

Nová, upravená a pro zpracování nabídek závazná Příloha 4 ZD - Vzor rámcové dohody je přílohou tohoto vysvětlení, konkrétně ve čl. XI. odst.17 (zeleně).

Informace č. 1

Zadavatel sděluje, že provedl doplnění v Kapitole 5.1 bod 8. – Krytí přílohy č. 2 Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.

Informace č. 2

Zadavatel na základě výše uvedených informací a s ohledem na povahu a rozsah předmětu plnění sektorové veřejné zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 4. 7. 2025 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 9. 7. 2025 v 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha 4 ZD - Vzor rámcové dohody

Příloha č. 2 – Příloha 2 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

V Brně dne 26. 6. 2025

EG.D, s.r.o.

Mgr. Alena Jagošová

manažer veřejných zakázek