

Zadavatel:

EG.D, s.r.o.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

Veřejná zakázka:

„Reléboxy“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ 1:

V upravené Příloze č.2, Bod 20 (Příkon) nyní se uvádí: „Platí pro trvalý odběr zařízení v klidovém stavu kdy jsou relé rozepnuta. Hodnota příkonu může být překročena při změně stavu jednotlivých relé.“ Bude testování spotřeby provedeno pouze tehdy, když jsou relé v poloze VYPNUTO? Pokud uchazeč použije monostabilní relé, krátkodobý nadbytek spotřeby nestačí k přepnutí takového relé do polohy ZAPNUTO, ale spíše trvalý nadbytek spotřeby, který je významný.

ODPOVĚĎ 1:

Zadavatel sděluje, že plánuje použití Reléboxu pro případy blokace zdrojů a odblokování nabíjecích stanic v rámci operativního řízení distribuční sítě. Provoz při sepnutých relé tedy nebude trvalý. V případě, kdy zadavatel k sepnutí relé dá pokyn, bude to v době, kdy v distribuční síti bude nadbytek výkonu a tím pádem jakkoliv zvýšená aktuální spotřeba Reléboxu nebude na škodu.

DOTAZ 2:

Musí ReléBox splňovat požadavek dle bodu 7.6.8 Zkouška odolnosti proti krátkým poklesům a krátkodobým výpadkům napětí ČSN EN 62054-11?

ODPOVĚĎ 2:

Zadavatel sděluje, že Relébox nemusí splňovat požadavek dle bodu 7.6.8. normy ČSN EN 62054-11.

Brně dne 27. 6. 2025

EG.D, s.r.o.

Mgr. Alena Jagošová

manažer veřejných zakázek