



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



V Praze dne 5. 3. 2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo zadavatele:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Dodávka dobíjecích stanic pro E.ON páteřní síť
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Otázka č. 1
Znění dotazu
Potvrzení seznamu významných dodávek - "dodávky v rozsahu alespoň 10 ks rychlodobíjecích stanic o jmenovitém dobíjecím výkonu min. 50 kW DC a zároveň 22 kW AC" je myšleno jako 10 referenčních zakázek se stanicemi 50 kW DC a 10 referenčních zakázek se stanicemi 22 kW AC tj. dohromady 20 referenčních zakázek? Nebo je to myšleno jako 10 referenčních zakázek, které splňují podmínku min. 50 kW DC + 22 kW AC"?
Znění odpovědi
Zadáním jsou myšleny instalace (v plném rozsahu dokončené) 10 ks rychlodobíjecích stanic o jmenovitém dobíjecím výkonu min. 50 kW DC a zároveň 22 kW AC, tzn. 50 kW DC + 22 kW AC = 1 stanice.

Otázka č. 2
Znění dotazu
Je možné v nabídce předložit technologii, která má dobíjecí výkon DC vyšší než 50kW? Např. 75kW, 300kW?
Znění odpovědi
ANO

Linda Robovská
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 222 261 468