

Zadavatel:

EG.D, s.r.o.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

Veřejná zakázka:

„Dodávky zhášecích tlumivek a odporníků“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ 1:

Dobrý den,

prosím o upřesnění technické specifikace - "příprava zhášecí tlumivky pro možné vybavení proudovou injektáží". Výstřižky z přílohy č.2 (technická specifikace) a přílohy č.3 (technické parametry uváděné prodávajícím), kde jsou požadavky na injektáž uvedeny, jsou v příloze č 1 této žádosti o vysvětlení.

Pro přípravu naší nabídky potřebujeme vědět, jak zadavatel zamýšlí tento bod specifikace. Jestli mají být všechny nabízené tlumivky vybaveny tak, aby se do nich mohl dodatečně zapojit modul proudové injektáže - tedy velká svorkovnicová skříň, kde prostor pro proudovou injektáž bude kompletně vyzbrojen a připraven pro jednoduché budoucí doplnění injektáže. Nebo jestli mají být pouze vybaveny velkou svorkovnicovou skříní, ale bez výzbroje.

V případě, že ne všechny tlumivky by měly být vybaveny modulem injektáže, pak by možnou variantou mohlo být doplnění opční položky do přílohy č.1 (cenová specifikace předmětu plnění) - doplnění tlumivky modulem injektáže, která by mohla být volitelně požadována zadavatelem a byla by samostatně oceněna.

Předem děkuji za vysvětlení.

ODPOVĚD 1:

Zadavatel sděluje, že na základě dotazu provedl úpravu přílohy č. 1 rámcové dohody - Cenová specifikace předmětu plnění a to tak, že přidal další položku pro tlumivky – Rozšíření skříně pro modul proudové injektáže v počtu 25 ks, viz příloha tohoto vysvětlení.

Zadavatel dále provedl úpravu přílohy č. 2 rámcové dohody - Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky (úpravy zadavatele v příloze jsou označeny zeleně) a přílohy č. 3 rámcové dohody - Technické parametry uváděné dodavatelem, viz přílohy tohoto vysvětlení.

Informace č. 1

Zadavatel sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 26. 8. 2025 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 11. 9. 2025 v 10:00 hod.

Příloha č. 1 – Příloha 1 – Cenová specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Příloha 2 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 3 – Příloha 3 – Technické parametry uváděné dodavatelem

V Brně dne 20. 8. 2025

EG.D, s.r.o.

Mgr. Alena Jagošová
manažer veřejných zakázek