


## SEZNAM KABELŮ VN

NÁZEV AKCE	TR Domoradice – rekonstrukce	Č.STAVBY: 102 0002 555
		Č.OBJ: 4501199649
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, <a href="mailto:libor.pek@spieelv.cz">libor.pek@spieelv.cz</a>	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. MITRIČ	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.04 a) - 03
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR PEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV DOMORADICE, ČESKÝ KRUMLOV	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS04 Transformátory 110/22 kV	DOM
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	SEZNAM KABELŮ VN	LIST / CELKEM: 1/2

			KABEL		
Označení kabelu	ODKUD Ukončení	KAM Ukončení	Typ, průřez	Délka m	Poznámka Doplňující materiál
<b>Stanoviště T103 (provizorní T102)</b>					
--	<b>T103</b>	<b>spojkoviště</b>	22-AXEKVCEY 240	3*62	3 kabely na fázi
--	POLT-24D/1XO	POLJ-24/1x120-240	22-AXEKVCEY 240	3*62	9 ks kab. oko 240x12 ALU-F
--	3 sady	3 sady	22-AXEKVCEY 240	3*62	9 ks kab. oko 25x12 KU-L
--	<b>T103</b>	<b>TL3</b>	22-AXEKVCEY 240	20	2 ks kab. oko 240x12 ALU-F 2 ks kab. oko 25x12 KU-L
	POLT-24D/1XO	POLT-24D/1XO			
	1 kus	1 kus			
<b>Stanoviště T101 (provizorní připojení TL2)</b>					
--	<b>T101</b>	<b>TL2</b>	22-AXEKVCEY 240	stáv.	1 ks kab. oko 240x12 ALU-F 1 ks kab. oko 25x12 KU-L
	stáv. koncovka	POLT-24D/1XO 1 kus			
<b>Stanoviště T101</b>					
WH0101A	<b>T101</b>	<b>AJA13</b>	22-CXEKVCEY 300	3*94	2 kabely na fázi
WH0101B	POLT-24E/1XO	1x RSTI-5855	22-CXEKVCEY 300	3*94	6 ks kab. oko 300x16 KU-F 6 ks Cupal plech 50x50 mm
	2 sady	1x RSTI-CC-5855 1x RSTI-CC-68SA2410			12 ks kab. oko 25x12 KU-L
		<b>Kobka č. 29</b> POLT-24E/1XI 2 sady			Dočasné připojení do stávající R22 kV 6 ks kab. oko 300x16 KU-F
<b>Stanoviště T102</b>					
WH0102A	<b>T102</b>	<b>AJA20</b>	22-CXEKVCEY 300	3*115	2 kabely na fázi
WH0102B	POLT-24E/1XO	1x RSTI-5855	22-CXEKVCEY 300	3*115	6 ks kab. oko 300x16 KU-F 6 ks Cupal plech 50x50 mm
	2 sady	1x RSTI-CC-5855 1x RSTI-CC-68SA2410			12 ks kab. oko 25x12 KU-L
		<b>Kobka č. 30</b> POLT-24E/1XI 2 sady			Dočasné připojení do stávající R22 kV 6 ks kab. oko 300x16 KU-F
<b>Propojení tlumivky a odporníku RL</b>					
	<b>TL1</b>	<b>RL1</b>	1-YY 150, černá	8	Dodat Cu pas 50x10x100 pro připojení na M20 (1ks)
	150x12 KU-F 1 kus	150x12 KU-F 1 kus			
	<b>TL2</b>	<b>RL2</b>	1-YY 150, černá	8	Dodat Cu pas 50x10x100 pro připojení na M20 (1ks)
	150x12 KU-F 1 kus	150x12 KU-F 1 kus			