



DODÁVKA STAVBY

| OZN. | POPIS   | ROZMĚRY (mm) | VÝMĚRA | HMOTNOST (kg) |
|------|---|--------------|--------|---------------|
| ①    | SVORKA PRO KŘÍŽOVÁ A SOUBĚŽNÁ SPOJENÍ ZEMNÍČÍ PÁSKY<br>FeZn; 0,146kg/ks | 40 x 45 x 35 | XXX ks | XXX           |
| ②    | FeZn VÁLCOVANÁ TYČ PLOCHÁ HLADKÁ  | 30 x 4       | XXX m  | XXX           |

TYPOVÉ MOBILNÍ OPLOCENÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA:

- NOMINÁLNÍ VÝŠKA OPLOCENÍ OD TERÉNU: 1900mm
- VÝPLŇ: DRÁTĚNÉ SVAŘOVANÉ PLETIVO, Ø DRÁTU 4mm, OKA 100x200mm, VÝŠKA 1750mm
- SLOUPEK: KRUHOVÁ TRUBKA Ø min.42mm, DÉLKA 2000mm
- VODOROVNÝ RÁM: KRUHOVÁ TRUBKA min.Ø30mm, DÉLKA 3420mm
- PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ MOBILNÍ PATKY PRO SLOUPKY, 610x220x120mm
- OPLOCENÍ UZEMNĚNO - VIZ TAB. DODÁVKA STAVBY A TZ
- ROZSAH A ROZMÍSTĚNÍ OPLOCENÍ VIZ SITUACE (D.1.63 b) - 02 a ZOV Etapa 1 - 3)
- CELKOVÁ DÉLKA POUŽITÉHO DOČASNÉHO OPLOCENÍ BĚHEM VÝSTAVBY JE 272,3 m.

AUTORIZACE:

|                   |  |   |                     |
|-------------------|--|---|---------------------|
| D                 |  |   |                     |
| C                 |  |   |                     |
| B                 |  |   |                     |
| A                 |  |   |                     |
| INDEX REVIZE      | POPIS REVIZE   | DATUM   | JMÉNO               |
| NÁZEV AKCE        | TR Domoradice - modernizace                                      | Č. STAVBY: 001020002640   | Č. OBJ.: 4501396767 |
| STAVEBNÍK         | EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO                         |  |                     |
| STATUS/STUPEŇ     | DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)                          |   |                     |
| ČÁST              | D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU             |   |                     |
| ZHOT. DOKUMENTACE | SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno |  |                     |
| KONTAKTNÍ OSOBA   | Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz                             |   |                     |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO    | 221 20 142   |   |                     |
| ZOD. PROJEKTANT   | Ing. PAVEL SCHELLE   | DATUM: 06-2022  |                     |
| VYPRACOVAL        | Ing. JAN BARTONĚK  | ČÍSLO VÝK/DOK:  |                     |
| KONTOLOVAL        | Ing. JAN BARTONĚK  | D.1.47 b) - 05  |                     |
| MÍSTO STAVBY      | TR 110/22 KV DOMORADICE  | KÓD LOKALITY: DOM   |                     |
| SO/PS             | S047 - OPLOCENÍ  | MĚŘÍTKO: M 1:25   |                     |
| MAJETKOVÁ TŘÍDA   | CZD00018   | FORMÁT: 2xA4  |                     |
| DRUH DOKUMENTU    | POHLED   | LIST/CELKEM: 1/1  |                     |
| NÁZEV DOKUMENTU   | BEZPEČNOSTNÍ OPLOCENÍ  | ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:  |                     |