


NÁZEV AKCE	TR Domoradice – modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 640 Č.OBJ: 4501396767
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR, PEK	DATUM: 03-2022
VYPRACOVAL	Ing, STANISLAV, JANÁČ	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.70 b) - 02
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR, PEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV – Domoradice	KÓD LOKALITY: DOM
SO/PS	PS70 – SPECIÁLNÍ MĚŘENÍ	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00049	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ-OBCHODNÍ SPECIFIKACE FOTEL	LIST / CELKEM: 1 / 2

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení a práce v počtu a provedení dle bodu 2
- Nastavení, uvedení do provozu, oživení a testování

Předmětem dodávky není:

- Osazení přístrojů do rozváděče
- Připojení přístrojů

2. Technická specifikace

FOTEL

- 1 ks FOTEL-TB 003 (verze B)
- 1 ks FOTEL-TE 004
- 1 ks MOXA NPort5210A, 12-48 VDC, na DIN, kabel k napájení CBL-PJ21NOPEN
- 1 ks Přijímač GPS s anténou
- 1 ks Přepěťová ochrana pro anténu GPS, SECTRON, XGSM-LARREST, $U_m=90V$, N(m)-N(f)
- 1 ks Napájecí zdroj pro FOTEL-TB
- 1 ks Sada kabelů k propojení terminálu