



LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
OZN	MÍSTNOST	m²	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POZNÁMKA
A101	CHODBA	20,15	LINO, ČTVERCE. 60x60	KAZ - 2700
A102	DENNÍ MÍSTNOST	15,83	STÁV. LAMIN. NÁŠLAP	KAZ - 2700
A103	DŘSO	65,21	ZDVOJ. PODLAHA	KLIMATIZACE
A104	GARÁŽ	32,08	CEMENT. MAZANINA	2950 - 3850
A105	DÍLNA	32,78	CEMENT. MAZANINA	2950 - 3850
A106	TELEKOMP	22,84	ZDVOJ. PODLAHA	KLIMATIZACE
A107	DÍLNA	32,78	LINO, ČTVERCE. 60x60	KAZ - 2700
A108	ROZVODNA 22 KV	166,47	CEMENT. MAZANINA	TEPLOTNÍ ČIDLO
A109	AJB	27,00	CEMENT. MAZANINA	4500 - 5400
A110	T21	12,94	CEMENT. MAZANINA	4500 - 5400
A111	T22	12,94	CEMENT. MAZANINA	4500 - 5400
A112	STANIČNÍ BATERIE	19,92	ANTISTATIC. PODLAHA	2950 - 3850
A113	SPRCHA	1,36	KERAM. DLAŽBA	SDK - 2700
A114	UMÝVARNA	4,95	KERAM. DLAŽBA	SDK - 2700
A115	PŘEDSÍŇ	5,25	CEMENT. MAZANINA	3400 - 3850
A116	WC	1,36	KERAM. DLAŽBA	SDK - 2700
A117	VÝLEVKA	1,58	KERAM. DLAŽBA	SDK - 2700

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO pórabeton
- NOVÉ KONSTRUKCE železobeton
- NOVÉ KONSTRUKCE zdvojená podlaha výšky 300 mm Celková plocha 83,9 m²
- NOVÉ KONSTRUKCE zdvojená podlaha výšky 1000 mm Celková plocha 121,7 m²
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENOVÉ DESKY
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

AUTORIZACE:

±0,000 = 542,650 m.n.m. B.p.v.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Domoradice - modernizace	Č. STAVBY: 102 0002 640	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 450 139 6767	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)		
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE	DATUM: 08-2021	
VYPRACOVAL	Ing. JAN BARTONĚK	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.30 b) - 03	
KONTROLOVAL	Ing. PETER SZEGEDI		
MÍSTO STAVBY	TR Domoradice	KÓD LOKALITY: DOM	
SO/PS	SO 30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	MĚŘÍTKO: M 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000015	FORMÁT: 10x4	
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS 1.NP NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	

Soubor: S030 - DOMORADICE_V12.DWG

LEGENDA PBŘ

- PRÉNOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S - CO₂
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ DETEKCE A SIGNALIZACE
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- POŽÁRNÉ DĚLÍCI KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- POŽÁRNÍ ODSTUP
- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

N 01.01 - II POŽÁRNÍ ÚSEK 01 S POŽÁRNÍM RIZIKEM II
REI 30 DP1 NEJNÍŽŠÍ POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNĚ DĚLÍCI KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, I 30 min.

POZNÁMKY:
- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM S MIN. ODOLNOSTÍ 60 MIN. viz PBŘ