

Váš dopis značky: 420/D/Sch/27

Ze dne: 6. 9. 2021

Naše č. j.: KHSJC 29298/2021/HP CK-JH-PT

Spisová značka: S-KHSJC 29298/2021

Vyřizuje: Nedorostová

Tel. číslo: 387 712 723

SPIE Elektrovod, a. s.

odštěpný závod Brno

Traťová 574/1

619 00 Brno -Horní Heršpice

Datum: 4. 10. 2021

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „TR Domoradice – modernizace“, stavební úpravy v objektech stávající rozvodny 110/22 kV, parc. č. 371/2, 371/3, 224, k. ú. Přísečná, Český Krumlov**

Na základě Vaší žádosti, v zastoupení investora, firmy EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČ 28085400 (viz plná moc ze dne 27. 2. 2021), posoudila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vše ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích toto

#### **z á v a z n é   s t a n o v í s k o :**

Se stavebními úpravami a modernizací TR Domoradice, v objektech stávající rozvodny 110/22 kV, parc. č. 371/2, 371/3, 224, k. ú. Přísečná, Český Krumlov **s e s o u h l a s í**

#### **Odůvodnění**

Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 9. 9. 2021 doručena žádost firmy SPIE Elektrovod, a. s., Odštěpný závod Brno, se sídlem Traťová 574/1, Brno -Horní Heršpice, IČ 62161172, o vydání závazného stanoviska k výše uvedené akci.


Předložený návrh byl posouzen v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb.,

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vše ve znění pozdějších předpisů, a v mezích kompetencí, daných zákonem č. 258/2000 Sb.

Předložená PD řeší celkovou modernizaci spojenou se stavebními úpravami stávající rozvodny v Domoradicích, Český Krumlov, objektů transformovny, technologické budovy a místních i účelových komunikací. V technologické budově vznikne z původní místnosti pro kompresory dílna, stávající velín bude nově rozčleněn na místnost telekomunikace a dozorovnu, nově bude zrekonstruováno sanitární zařízení pro pracovníky - WC s předsíňkou, umývárna (sprcha) a dále úklidová místnost s výlevkou. Ostatní místnosti zůstávají z hlediska účelového beze změn, do původní dílny bude nově zřízena předsíň. Větrání místností bude zajištěno buď přirozeně, okny, která současně zajistí na pracovištích přístup denního světla, nebo nuceně, pomocí klimatizačních jednotek. V rozvodně bude instalováno nové havarijní odvětrávání s odtahovými ventily u podlahy se zachováním odtahových ventilátorů u stropu. Ostatní, včetně vytápění a přípojky pitné vody zůstává beze změn, umělé osvětlení bude provedeno v souladu s platnou normou. Součástí stavebních úprav bude např. výměna vstupů, oken nebo jejich zazdění, výstavba příček apod.

Ve věci nebyl shledán rozpor mezi předloženou projektovou dokumentací a zájmy, chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.

Krajská hygienická stanice  
Jihočeského kraje <sup>(87)</sup>  
se sídlem v Č. Budějovicích  
Na Sadech 25  
370 71 České Budějovice



Soňa Nedorostová  
vrchní referent odd. hygieny práce