

NÁZEV AKCE	TR DOMORADICE - MODERNIZACE	Č.STAVBY: 102 0002 640
		Č.OBJ: 4501396767
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 091	
ZOD. PROJEKTANT	ING. LIBOR PEK	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	ING. PETR ŠERÝ	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.37.2 04 TOS 1
KONTROLOVAL	ING. JAKUB MAŠEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV DOMORADICE, BUDĚJOVICKÁ 63 381 01 ČESKÝ KRUMLOV	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO37.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN	DOM
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00017	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SPECIFIKACE	
NÁZEV DOKUMENTU	Sloupy osvětlení	LIST / CELKEM: 1 / 2

1. Výrobce

Výrobce dodávky je:

- Výrobce: AMAKO, spol. s r.o., Šakvická 13, 693 01 Strachotín

2. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Kompletní dodávka v počtu a provedení dle bodu 3
- Přeprava dle:
Standardu: INCOTERMS 2020,
Způsobu: DAP,
Do místa: TR Domoradice

Předmětem dodávky není:

- Osazení sloupů
- Kompletace
- Připojení kabeláže

3. Technická specifikace

- 8 ks **CP 6** – Kamerový stožár bezpaticový třístupňový – typ CP 6, jmenovitá výška 6 m, průměr stožáru D1 = 159 mm, D2 = 114 mm, D3 = 89 mm.
- 11 ks **UNI 1 - 200** – Výložník rovný typ UNI bandimex, rozměr B (výška 200 mm), rozměr A (výška 200 mm)
- 3 ks **TR1/89-500** – Držák reflektorů, typ TR, hmotnost 6,3 kg, plocha 1,00 m²
- 3 ks **TR2/89-1000-PL** – Držák reflektorů, typ TR, provedení PL, hmotnost 9,8 kg, plocha 1,00 m²
- 5 ks **UDS 1-200** – Výložník rovný stěnový, délka 200 mm
- 2 ks **Z89** – Plastová zátka pro zaslepení horního otvoru sloupu