



# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV AKCE	TR Domoradice - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 640 Č.OBJ: 4501396767
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 – DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 091	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Libor Pek	DATUM: 01-2022
VYPRACOVAL	Ing. Karel Král	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.50 c) - 05
KONTROLOVAL	Ing. Karel Král	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22kV Domoradice, Český Krumlov	KÓD LOKALITY: DOM
SO/PS	PS 50 Vlastní spotřeba	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00046	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	TECHNICKÁ ZPRÁVA	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	LIST / CELKEM: 1 / 2

	1 m		Profil U100
	1 m		AL PAS 40/5
	2 ks		KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO 3x KABEL Ø42 KHF/3 32-47
	2 ks		MONTÁŽNÍ DESKA
	2 ks		KABELOVÁ PŘÍCHYTKA KHF/4 24-32
	2 ks		MONTÁŽNÍ DESKA
	4 ks		PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ OTVORU 200x200
	14 ks		Svorník zkratovací přímý M12x130x100 (katalogové číslo ES 900-22, KZM 1100101892)
	4 ks		Dřevěná tyčová zábrana s kontrastním pruhováním červená/bílá
	2 ks		Tabulka o rozměrech 297x297, nápis:
			VYSOKÉ NAPĚTÍ – ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKET SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
			NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
			NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN
			Rozměr tabulky 297x297, provedení hliník/plast
	2 ks		Tabulka o rozměrech 210x297, nápis
			VYSOKÉ NAPĚTÍ – ŽIVOTU NEBEZPEČNO
			Rozměry tabulky 210x297, provedení plast
	110 m		Pas FeZn 30/4 na povrchu
	30 ks		Podpěra pasu PV44b
	4 ks		Svorka SR02
	8 m		Vodič CYA 120mm <sup>2</sup> žlutozelený
	8 ks		Kabelové oko lisovací plné 120x12 KU-ALU-M
	90 m		Nátěr zemnicího pásu žlutozeleně
	70 ks		Svařování zemnicího pásu (spoje FeZn pasu 1 svár ≈ 30 mm)
	6 m		Nátěr zemnicího pásu lakem ALIT (uložení v zemi)
	6 m		Pas FeZn 30/4 v zemi
	0,5 m <sup>2</sup>		Lepenka BITAGIT
	1 ks		Zapůjčení mobilní trafostanice z provozních rezerv správy VN/NN EG.D.
			Nutno zarezervovat s dostatečným předstihem.
	1 ks		Zprovoznění mobilní trafostanice 22/0,4kV