


NÁZEV AKCE	TR Domoradice – modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 640 Č.OBJ: 4501396767
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR, PEK	DATUM: 03-2022
VYPRACOVAL	Ing, STANISLAV, JANÁČ	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.30 c) - 02
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR, PEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV – DOMORADICE	KÓD LOKALITY: DOM
SO/PS	PS30 – MÍSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00041	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ-OBCHODNÍ SPECIFIKACE ELVAC	LIST / CELKEM: 1 / 2

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení a práce v počtu a provedení dle bodu 2
- Komunikace RTU7 MC s ŘS – nastavení, uvedení do provozu

Předmětem dodávky není:

- Osazení přístrojů do rozváděče
- Připojení přístrojů
- Propojení ochran a ŘS

2. Technická specifikace

Kód zboží: 801414101025; popis: RTU7MC – montáž na DIN lištu

- 1 ks 221304802025 RTU7M CASE-2,5
- 1 ks 221304202020 RTU7M BUS-2N
- 1 ks 221390550017 RTU7M FW-EDAC
- 1 ks 221310550133 RTU7M PWRI-110D
- 1 ks 221312550410 RTU7M COMIO-PC3-LTE
- 2 ks 182812100270 LTE, UMTS, GSM Anténa magnetická 3-5 dBi, SMA(m), 3 m RG174
- 1 ks 990106100010 Sestavení, testování a zahoření RTU7x