


NÁZEV AKCE	TR Domoradice - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 640
		Č.OBJ: 4501396767
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘ	

ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 201 42	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR, PEK	DATUM: 04-2022
VYPRACOVAL	Ing. JAN, KAŠPÁREK	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTRLOVAL	Ing. LIBOR, PEK	D.2.50 c) - 01

MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV - Domoradice	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS34 - VYSÍLAČ A AUTOMATIKY HDO	DOM
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00045	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	LIST / CELKEM:
		1/2

Položka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení	
6.1	AVH - Rozváděč nn mobilního vysílače HDO			
	1ks	AVH	<p>Nerezový skříňový rozváděč s předními plnými dveřmi (panty vpravo) s pevnou zadní stěnou, pravou a levou bočnicí (přístup do skříňe jen zepředu)</p> <p>Přední plné jednokřídlové dvěře s motýlkem DIRAK Rozměry 800 x 600 x 250 mm (v x š x h)</p> <p>Krytí IP66 Bez nátěru (nerez) Přívody spodem Vývody spodem</p> <p>Ochrana před nebezpečným dotykem: Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400/230V/TN-S Základní ochrana: izolací, přepážkami, kryty Ochrana při poruše: samočinným odpojením od zdroje ochranným uzemněním</p> <p>Schrack WME-X-080625, CSR1220110 Držáky na stěnu WME-X, CSR1220115</p>	
	1ks 3ks 6ks 2ks 2ks 4ks 2ks	-FQ01 XN1, XN2	<p>Pojistkový odpínač FH1-3A/F, 690VAC, 250A Nožové pojistky PHNA1, 125A, char. gG Svorka řadová UKH95, 25-95 mm² Svorka řadová USLKG95, 25-95 mm² Štítky pro označení svornice Koncový držák E/AL-NS 35 Popiska svorkovnice, pořadová čísla 1-3, PEN</p>	OEZ OEZ Phoenix Contact Phoenix Contact Phoenix Contact Phoenix Contact Phoenix Contact
	1m 0,3m 6m 2m 20ks		<p>Montážní lišta DIN NS 35/15 Zemnicí lišta KLM8x10 Vodič CMA 25, černý Vodič CMA 25, zelenožlutý Návlačka</p>	GPH GPH GPH GPH GPH
	2 hod.		Zkoušky a uvádění do provozu	