














**AREÁL ZZV - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ**  
**min. 14 DNÍ PŘEDEM KONTAKTOVAT**  
**ZÁSTUPCE SPOL. ZZV Prachatice, s.ro. - p.JÍRU**  
**OHLEDNĚ DOMLUVY PRACÍ V OKOLÍ VLEČKY**  
**V.JIRA@ZZVPT.CZ, tel.: 724 066 667**



### LEGENDA STŘÍ


	STÁV. ZEMNÍ KABEL NN
	NOVÝ ZEMNÍ KABEL VN-HDPE TRUBKA
	VYMĚNA VENKOVNÍHO VEDENÍ VN
	STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN
	STÁV. ZEMNÍ KABEL VN
	DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN
	VODOVOD
	KANALIZACE
	VZDUŠNÉ SĐELOVACÍ VEDENÍ
	PLYNOVOD
	KABELOVÉ VEDENÍ V.O.
	OCHRANNÉ PÁSMO ČD

*Stávající inženýrské sítě jsou  
zakresleny pouze orientačně, před  
zahájením prací nutno vytýčit;*

**PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ min. 14 DNÍ PŘEDEM  
KONTAKTOVAT ZÁSTUPCE SPOL.**  
ZDR Facility Management s.r.o. (PENNY MARKET)  
Jiří Ježdík - jiri.jezdik@zdrfacility.cz, tel.: 702 181 660

**Dle paragrafu 79 odst. 2 písm. s) a odst. 6 a paragrafu 103 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - udržovací práce nevyžadují územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení.**

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V  
                                     NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V  
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
             VN - zemněním - IT  
             NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C  
 Návrhová oblast : I-0, I-1

Vypracováno :	Břežka Mian	Zodp. projektant :	Břežka Mian	
Misto stavby :	Netolice			
Stavební úrad :	Netolice			
Investor :	EG.D, a.s. Lúdká 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno			
Názov stavby :	VN Netolice: Rek. Z-Netolice a okoli			Číslo stavby : 104005548 Formát výkresu : 10x44 Názov souboru : soutilik.dgn Datum : dužen 2023 Měřítko : 1 : 500 Číslo výkresu : Číslo výlistku :
Druh přílohy :	Situace stavby			C4